

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»

Б1.В.ДВ.03.01
(индекс дисциплины)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Организация надзорной деятельности по пожарной безопасности
(наименование дисциплины)
по направлению подготовки (специальности)
20.04.01 «Техносферная безопасность»
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО)

Управление пожарной безопасностью
(направленность (профиль)/специализация)

Форма обучения Заочная
Год набора: 2019

Распределение часов дисциплины по курсам и видам занятий (по учебному плану)

| | | | | | | | |
|-------------------------|----------|--------|---|------------------|-----------------|--|-------|
| Количество ЗЕТ | 4 | | | | | | |
| Часов по РУП | 144 | | | | | | |
| Виды контроля на курсах | Экзамены | Зачеты | | Курсовые проекты | Курсовые работы | Контрольные работы (для заочной формы обучения) | |
| | | 2 | | | | | |
| | №№ курса | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Итого |
| ЗЕТ по курсам | | 4 | | | | | 4 |
| Лекции | | 2 | | | | | 2 |
| Лабораторные | | | | | | | |
| Практические | | 8 | | | | | 8 |
| Контактная работа | | 10 | | | | | 10 |
| Сам. работа | | 134 | | | | | 134 |
| Контроль | | | | | | | |
| Итого | | 144 | | | | | 144 |

Тольятти, 2018

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО и учебного плана
направления подготовки (специальности) 20.04.01 Техносферная безопасность
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО)

Рецензирование рабочей программы дисциплины:



Отсутствует



Учебная (рабочая) программа одобрена на заседании кафедры Управление промышленной и экологической безопасностью (протокол заседания № 1 от «04» сентября 2018 г.).



Рецензент

(должность, ученое звание, степень)

«__» _____ 20__ г.

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Срок действия рабочей программы дисциплины до «01» февраля 2022 г.

Информация об актуализации рабочей программы дисциплины:

Протокол заседания кафедры № 2 от « 9 » сентября 2019 г.

Протокол заседания кафедры № 2 от «07» сентября 2020 г.

Протокол заседания кафедры № ____ от «__» _____ 20__ г.

Протокол заседания кафедры № ____ от «__» _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор института инженерной и экологической безопасности
(разработавшей РПД)

04» сентября 2018 г.

(подпись)

Л.Н.Горина
(И.О. Фамилия)

АННОТАЦИЯ дисциплины (учебного курса)

Б1.В.ДВ.03.01 Организация надзорной деятельности по пожарной безопасности

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса))

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)

Цель – сформировать профессиональные компетенций в области организации и проведения надзорной деятельности по пожарной безопасности.

Задачи:

1. Изучение нормативных правовых документов по организации и проведению надзорной деятельности за выполнением требований пожарной безопасности в организациях и на объектах.
2. Разработка документированной процедуры по организации и проведению надзорной деятельности за выполнением требований пожарной безопасности в организациях и на объектах.
3. Формирование практических навыков:
 - проведения плановых проверок за по соблюдению требований пожарной безопасности на объекте или в организации.
 - проведения внеплановых проверок по соблюдению требований пожарной безопасности на объекте или в организации.
 - оформления результатов проверок и принятие мер по их результатам.
 - организации и осуществления контроля за исполнением государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности.
 - применения теоретических знаний нормативных правовых документов в практической деятельности по осуществлению государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности.

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору).

Данная дисциплина (учебный курс) базируется на освоении дисциплин: «Мониторинг безопасности», «Организация и управление пожарной безопасностью».

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) необходимы для формирования профессиональных знаний, умений, компетенций выпускника.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

| Формируемые и контролируемые компетенции | Планируемые результаты обучения |
|---|--|
| способность организовывать и руководить деятельностью подразделений по защите среды обитания на уровне предприятия, территориально- | Знать: требования пожарной безопасности, предъявляемые к гражданам и организациям нормативными правовыми документами, порядок организации и реализации государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной |

| | |
|---|--|
| производственных комплексов и регионов, а также деятельность предприятия в режиме чрезвычайной ситуации (ПК-14) | безопасности; |
| | Уметь: применять знания нормативных правовых документов, содержащие требования пожарной безопасности к объектам и организациям, оформлять результаты надзорной деятельности, согласно регламентированной процедуре и административному регламенту; |
| | Владеть: законодательными и правовыми документами в области пожарной безопасности, требованиями пожарной безопасности технических регламентов, правилами противопожарного режима, понятийно-терминологическим аппаратом в области пожарной безопасности; навыками профессиональной деятельности по осуществлению государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности; |
| способность осуществлять взаимодействие с государственными службами в области экологической, производственной, пожарной безопасности, защиты в чрезвычайных ситуациях (ПК-15) | Знать: требования пожарной безопасности, предъявляемые к гражданам и организациям нормативными правовыми документами, порядок организации и реализации государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности; |
| | Уметь: применять знания нормативных правовых документов, содержащие требования пожарной безопасности к объектам и организациям, оформлять результаты надзорной деятельности, согласно регламентированной процедуре и административному регламенту; |
| | Владеть: законодательными и правовыми документами в области пожарной безопасности, требованиями пожарной безопасности технических регламентов, правилами противопожарного режима, понятийно-терминологическим аппаратом в области пожарной безопасности; навыками профессиональной деятельности по осуществлению государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности; |

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)

| Раздел, модуль | Подраздел, тема |
|----------------|--|
| Модуль 1 | Тема 1.1. Федеральный государственный пожарный надзор; |

| | |
|----------|--|
| Модуль 1 | Тема 1.2. Надзор за выполнением требований пожарной Безопасности; |
| Модуль 1 | Тема 1.3. Требования к порядку исполнения государственной функции; |
| Модуль 2 | Тема 2.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме; |
| Модуль 2 | Тема 2.2. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции; |

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ.

4. Структура и содержание дисциплины (учебного курса) Организация надзорной деятельности по пожарной безопасности
(наименование дисциплины (учебного курса))

Курс изучения 2

| Раздел, модуль | Подраздел, тема | Виды учебной работы | | | | | | | Необхо- димые матери- ально- техниче- ские ресурсы | Формы текуще- го кон- троля | Рекомен- дуемая литера- тура (№) |
|-------------------|--|--------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---|---------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
| | | Контактная работа (в часах) | | | | | Самостоятельная работа | | | | |
| | | всего | | | в т.ч. в интерак- тивной форме | Формы проведения лекций, лаборатор- ных, практических занятий, методы обу- чения, реализующие применяемую образо- вательную техноло- гию | в ча- сах | формы ор- ганизации самостоя- тельной работы | | | |
| | | лекций | лабораторных | практических | | | | | | | |
| Модуль 1 | Тема 1.1. Федеральный государ- ственный пожарный надзор | 0, 5 | - | - | - | Вебинар на онлайн- площадке, дискуссия в чате вебинара | - | - | компью- тер либо планшет либо смартфон | тест | 1-2 основ- ная 1-7 до- полни- тельная |
| Модуль 1 | Самостоятельное изучение материа- ла модуля 1, темы 1.1.не вошедшего в курс лекций | - | - | - | - | - | 10 | Работа с информа- ционными системами и норма- тивными документа- ми | - | - | 1-2 основ- ная 1-7 до- полни- тельная |
| Модуль 1 | Тема 1.2. Надзор за выполнением требований пожарной безопасности | 0, 5 | - | - | - | Вебинар на онлайн- площадке, дискуссия в чате вебинара | - | - | компью- тер либо планшет либо смартфон | тест | 1-2 основ- ная 1-7 до- полни- тельная |
| Модуль 1 | Самостоятельное изучение материа- ла модуля 1, темы 1.2.не вошедшего в курс лекций | - | - | - | - | - | 10 | Работа с информа- ционными системами и норма- тивными | - | - | 1-2 основ- ная 1-7 до- полни- тельная |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-----|---|---|---|---|----|--|--|------|------------------------------------|
| | | | | | | | | документа- ми | | | |
| Модуль 1 | Тема 1.3. Требования к порядку исполнения государственной функции | - | - | - | - | | 2 | Самостоятельное изучение материалов электронного учебника с разделением на лекции и с тестами для самоконтроля по каждой лекции, анализ поведения обучающихся при помощи LRS-системы и Experience API, анализ текущей успеваемости при помощи БРС-рейтинга | LMS-система на основе Moodle, компьютер либо планшет либо смартфон | тест | 1-2 основная 1-7 дополнительная |
| Модуль 1 | Самостоятельное изучение материала модуля 1, темы 1.3. не вошедшего в курс лекций | - | - | - | - | | 20 | Работа с информационными системами и нормативными документами | - | - | 1-2 основная 1-7 дополнительная |
| Модуль 2 | Тема 2.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к | 0,5 | - | - | - | Вебинар на онлайн-площадке, дискуссия в чате вебинара | - | - | компьютер либо планшет | тест | 1-2 основная 1-7 до- |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|---|---|---|--|---|-----------|--|------------------------------|---------------------------------|
| | порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме | | | | | | | | либо смартфон | | полнительная |
| Модуль 2 | Практическое занятие 1 Регламентированная процедура исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности - Ведение учета объектов защиты, органов власти и планирование проверок в органах ГПН | - | - | 2 | - | Выполнение практических заданий с консультацией преподавателя на форуме и через комментарии в заданиях | - | - | LMS-система на основе Moodle, компьютер либо планшет либо смартфон | Отчет по практической работе | 1-2 основная 1-7 дополнительная |
| Модуль 2 | Практическое занятие 2 Регламентированная процедура исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности – проведение плановых и внеплановых проверок | - | - | 2 | - | Выполнение практических заданий с консультацией преподавателя на форуме и через комментарии в заданиях | - | - | LMS-система на основе Moodle, компьютер либо планшет либо смартфон | Отчет по практической работе | 1-2 основная 1-7 дополнительная |
| Модуль 2 | Практическое занятие 3 Регламентированная процедура исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности – оформление результатов проверок и принятие мер по результатам проверок | - | - | 2 | - | Выполнение практических заданий с консультацией преподавателя на форуме и через комментарии в заданиях | - | - | LMS-система на основе Moodle, компьютер либо планшет либо смартфон | Отчет по практической работе | 1-2 основная 1-7 дополнительная |
| Модуль 2 | Практическое занятие 4 Регламентированная процедура исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности – регистрация и учет проверок | - | - | 2 | - | Выполнение практических заданий с консультацией преподавателя на форуме и через комментарии в заданиях | - | - | LMS-система на основе Moodle, компьютер либо планшет либо смартфон | Отчет по практической работе | 1-2 основная 1-7 дополнительная |
| Модуль 2 | Практическое занятие 5 | - | - | - | - | | 2 | Самостоя- | LMS- | Отчет по | 1-2 основ- |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|---|--|---|---|--|------------------------------|---------------------------------|
| | Регламентированная процедура исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности - Рассмотрение заявлений организаций и граждан о выдаче заключений о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности | | | | | | | тельное выполнение практических заданий, контроль смены IP-адресов, анализ текущей успеваемости при помощи БРС-рейтинга | система на основе Moodle, компьютер либо планшет либо смартфон | практической работе | ная 1-7 дополнительная |
| Модуль 2 | Практическое занятие 6 Регламентированная процедура исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности - Рассмотрение межведомственных запросов | - | - | - | - | | 2 | Самостоятельное выполнение практических заданий, контроль смены IP-адресов, анализ текущей успеваемости при помощи БРС-рейтинга | LMS-система на основе Moodle, компьютер либо планшет либо смартфон | Отчет по практической работе | 1-2 основная 1-7 дополнительная |
| Модуль 2 | Практическое занятие 7 Регламентированная процедура исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности - Проведение консультаций по исполнению государственной функции и вопросам, входящим в компетенцию органов ГПН | - | - | - | - | | 2 | Самостоятельное выполнение практических заданий, контроль смены IP-адресов, анализ текущей успеваемо- | LMS-система на основе Moodle, компьютер либо планшет либо смартфон | Отчет по практической работе | 1-2 основная 1-7 дополнительная |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-----|---|---|---|---|-----|---|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | | сти при помощи БРС-рейтинга | | | |
| Модуль 2 | Самостоятельное изучение материала модуля 2, Темы 2.1 не вошедшего в курс лекций | - | - | - | - | - | 60 | Работа с информационными системами и нормативными документами | - | Отчет по практической работе | 1-2 основная 1-7 дополнительная |
| Модуль 2 | Тема 2.2. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции | 0,5 | - | - | - | Вебинар на онлайн-площадке, дискуссия в чате вебинара | - | - | компьютер либо планшет либо смартфон | тест | |
| Модуль 2 | Самостоятельное изучение материала модуля 2, темы 2.2. не вошедшего в курс лекций | - | - | - | - | - | 26 | Работа с информационными системами и нормативными документами | - | Отчет по практической работе | 1-2 основная 1-7 дополнительная |
| Итого | | 2 | | 8 | - | | 134 | | | | |
| | | 10 | | | | | | | | | |

5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации

| Формы текущего контроля | Условия допуска | Критерии и нормы оценки |
|---|------------------|---|
| Проверка выполнения практических работ №1-7 | Не предусмотрено | «Зачтено» – практическая работа выполнена грамотно или имеет несущественные замечания; «не зачтено» - практическая работа не выполнена или имеет грубые ошибки |

| Форма проведения промежуточной аттестации | Условия допуска | Критерии и нормы оценки | |
|---|---|-------------------------|--|
| Зачет | Выполнение 100% практических работ (№1-7) | «зачтено» | 40-100% правильных ответов на тестовые вопросы |
| | | «не зачтено» | <40% правильных ответов на тестовые вопросы |

6. Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов)

Данный раздел не предусмотрен

7. Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, контрольных, расчетно-графических и др.)

Данный раздел не предусмотрен

8. Вопросы к зачету

| № п/п | Вопросы |
|-------|--|
| 1. | Законодательная база по организации надзорной деятельности по пожарной безопасности. |
| 2. | Законодательная база по организации надзорной деятельности по гражданской обороне. |
| 3. | Законодательная база по организации надзорной деятельности по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций. |
| 4. | Нормативная правовая база по организации надзорной деятельности по пожарной безопасности. |
| 5. | Нормативная правовая база по гражданской обороне. |
| 6. | Нормативная правовая база по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций. |
| 7. | Федеральный государственный пожарный надзор. |
| 8. | Ведомственный пожарный надзор. |
| 9. | Органы государственного пожарного надзора. |
| 10. | Виды деятельности органов государственного пожарного надзора. |
| 11. | Обязанности должностных лиц органов государственного пожарного надзора. |
| 12. | Права государственных инспекторов городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и государственных инспекторов специальных и воинских подразделений федеральной противопожарной службы по пожарному надзору. |
| 13. | Права главных государственных инспекторов городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместителей, а также главных государственных инспекторов специальных и воинских подразделений федеральной противопожарной службы по пожарному надзору и их заместителей. |
| 14. | Дополнительные права государственных инспекторов субъектов российской федерации по пожарному надзору. |
| 15. | Дополнительные права главных государственных инспекторов субъектов российской федерации по пожарному надзору и их заместителей. |
| 16. | Дополнительные права государственных инспекторов российской федерации по пожарному надзору. |
| 17. | Предмет государственного надзора. |
| 18. | Порядок информирования об исполнении государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности. |
| 19. | Административные процедуры исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности. |
| 20. | Ведение учета объектов защиты, органов власти и планирование проверок в органах ГПН. |
| 21. | Основание для планирования проверок. |

| | |
|-----|--|
| 22. | Порядок проведения проверок. |
| 23. | Проведение плановых проверок. |
| 24. | Проведение внеплановых проверок. |
| 25. | Порядок согласования внеплановых проверок в органах прокуратуры. |
| 26. | Оформление результатов проверок и принятие мер по их результатам |
| 27. | Регистрация и учет проверок. |
| 28. | Рассмотрение заявлений организаций и граждан, являющихся соискателями лицензий либо лицензиатами, о выдаче заключений о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности. |
| 29. | Рассмотрение межведомственных запросов из федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, предоставляющих государственные услуги. |
| 30. | Проведение консультаций по исполнению государственной функции и вопросам, входящим в компетенцию органов ГПН. |
| 31. | Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения государственной функции. |
| 32. | Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, исполняющего государственную функцию, а также его должностных лиц. |
| 33. | Перечень должностных лиц органов федерального государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях. |
| 34. | Аккредитация граждан и организаций, привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление государственного пожарного надзора. |
| 35. | Осуществление государственного пожарного надзора в лесах. |
| 36. | Статьи КоАП РФ в области пожарной безопасности |
| 37. | Статьи КоАП РФ в области гражданской обороны |
| 38. | Статьи КоАП РФ в области защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций |
| 39. | Статьи УК РФ в области пожарной безопасности |
| 40. | Порядок внесения объектов защиты в ежегодный график плановых проверок |

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

9.1. Паспорт фонда оценочных средств

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции (или ее части) | Наименование оценочного средства |
|-------|--|---|--|
| 1 | Модуль 1 Тема 1.1. Федеральный государственный пожарный надзор; | ПК -14, ПК- 15 | - |
| 2 | Модуль 1 Тема 1.2. Надзор за выполнением требований пожарной безопасности; | ПК -14, ПК- 15 | Практическое занятие № 1 «Регламентированная процедура исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности - |

| | | | |
|---|---|----------------|--|
| | | | Ведение учета объектов защиты, органов власти и планирование проверок в органах ГПН» |
| 3 | Модуль 1 Тема 1.3. Требования к порядку исполнения государственной функции; | ПК -14, ПК- 15 | <p>Практическое занятие № 2 «Регламентированная процедура исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности – проведение плановых и внеплановых проверок»</p> <p>Практическое занятие № 3 «Регламентированная процедура исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности – оформление результатов проверок и принятие мер по результатам проверок»</p> <p>Практическое занятие № 4 «Регламентированная процедура исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности – регистрация и учет проверок»</p> <p>Практическое занятие № 5 «Регламентированная процедура исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности - Рассмотрение заявлений организаций и граждан о выдаче заключений о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности»</p> <p>Практическое занятие № 6 «Регламентированная процедура исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности - Рассмотрение межведомственных запросов»</p> <p>Практическое занятие № 7 «Регламентированная процедура исполнения государ-</p> |

| | | | |
|---|---|----------------|---|
| | | | ственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности - Проведение консультаций по исполнению государственной функции и вопросам, входящим в компетенцию органов ГПН» |
| 4 | Модуль 2 Тема 2.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме; | ПК -14, ПК- 15 | Не предусмотрено |
| 5 | Модуль 2 Тема 2.2. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции; | ПК -14, ПК- 15 | Не предусмотрено |

9.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

9.2.1. Практическая работа №1 « Регламентированные процедуры организации и проведения аудита систем управления производственной, промышленной и экологической безопасности»

1.Цель: формирование системного представления об исполнении государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, в части, ведения учета объектов защиты, органов власти и планирование проверок в органах ГПН.

Нормативная документация по процедуре аудита экологической безопасности в организации

Приказ МЧС России от 16.03.2020 № 171 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности.

2.Алгоритм выполнения практического задания

1. Изучить теоретическую часть практического задания.
2. Ознакомиться с регламентированной процедурой – Таблица 1
3. Выбрать вариант задания – Таблица 2.
4. Заполнить Форму 1.
5. Заполнить Форму 2.
6. Заполнить Форму 3.
7. Заполнить Форму 4.

3. Ожидаемый результат

Таблица 1
РЕГЛАМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «ВЕДЕНИЕ УЧЕТА ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ, ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОВЕРОК В ОРГАНАХ ГПН»

| Процесс (действие) | Ответственный | Документ | Сроки исполнения |
|--|---|--|--|
| Ведение учета объектов защиты | Инспекторы ГПН | Журнал учета объектов | Ежегодная корректировка |
| Разработка пятилетнего плана проверок органов власти | Органы ГПН, с учетом административно-территориального деления | Пятилетний план проверок органов власти | Не позднее 15 августа перед началом первого календарного года в пятилетнем плане |
| Разработка ежегодного плана проверок юридических лиц | Органы ГПН | Ежегодный план проведения проверок объектов защиты, правообладателями которых являются юридические лица и индивидуальные предприниматели | Не позднее 20 августа года, предшествующего году проведения плановых проверок |
| Разработка ежегодного плана проведения проверок объектов защиты физических лиц | Органы ГПН | Ежегодный план проведения проверок объектов защиты физических лиц | Не позднее 15 августа года, предшествующего году проведения плановых проверок |
| Разработка план-графика государственного инспектора по пожарному надзору | Должностные лица органов ГПН | План-график государственного инспектора по пожарному надзору | Ежемесячно |
| Направление проекта ежегодного плана на бумажном носителе с приложением копии в электронном виде в соответствующий орган прокуратуры | Органы ГПН | Проект ежегодного плана на бумажном носителе с приложением копии в электронном виде | В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок |
| Рассмотрение поступивших предложений органов прокуратуры по проектам ежегодных планов и отправка утвержденных ежегодных планов | Органы ГПН | Проект ежегодного плана на бумажном носителе с приложением копии в электронном виде | В срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок |

| | | | |
|---|---|--|---|
| Размещение ежегодных планов на официальном сайте МЧС России в сети Интернет | Органы ГПН региональных центров МЧС России, органы ГПН главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации, органы ГПН специальных и воинских подразделений | Пятилетний план, ежегодный план, ежегодный план проверок физических лиц - правообладателей | В срок до 31 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок |
| Закрепление объектов защиты и органов власти для осуществления государственной функции за должностными лицами органов ГПН | Начальник органа ГПН | Ежегодное распоряжение начальника органа ГПН | Не позднее 30 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок |
| Анализ надзорной деятельности органов ГПН | Органы ГПН | Отчеты, результаты проверок и т.д. | Ежеквартально |

СВЕДЕНИЯ
О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ И КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНАХ ДЕПАРТАМЕНТА
НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ МЧС РОССИИ,
ГЛАВНЫХ УПРАВЛЕНИЙ МЧС РОССИИ ПО СУБЪЕКТАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

| № п/п | Наименование территориального органа МЧС России | Адрес, номер телефона | Наименование органа государственного пожарного надзора |
|----------|---|---|--|
| 1. | Главное управление МЧС России по Белгородской области | 308013, г. Белгород, ул. Волчанская, дом 163, тел. 8 (4722) 32-03-00 | Отдел надзорной деятельности г.Белгорода |
| 2. | Главное управление МЧС России по Брянской области | 241007, г. Брянск, ул. Дуки, дом 59, тел. 8 (4832) 74-25-33 | Отдел надзорной деятельности г.Брянска |
| 3. | Главное управление МЧС России по Владимирской области | 600026, г. Владимир, ул. Краснознаменная, дом 16, тел. 8 (492) 32-24-69, 32-65-40 | Отдел надзорной деятельности г.Владимира |
| 4. | Главное управление МЧС России по Воронежской области | 394006, г. Воронеж, ул. Куцыгина, дом 28, тел. 8 (4732) 55-38-38 | Отдел надзорной деятельности г.Воронежа |
| 5. | Главное управление МЧС России по Ивановской области | 153009, г. Иваново, ул. Диановых, дом 8а, тел. 8 (4932) 29-91-08, 26-25-27 | Отдел надзорной деятельности г.Иваново |
| 6. | Главное управление МЧС России по Калужской области | 248001, г. Калуга, ул. Кирова, дом 9а, тел. 8 (4842) 57-48-41 | Отдел надзорной деятельности г.Калуги |
| 7. | Главное управление МЧС России по Костромской области | 156013, г. Кострома, ул. Ленина, дом 20, тел. 8(4942) 31-37-80 | Отдел надзорной деятельности г.Костромы |
| 8. | Главное управление МЧС России по Курской области | 305000, г. Курск, ул. Можаяевская, дом 6, тел. 8 (4712) 55-72-59 | Отдел надзорной деятельности г.Курска |
| 9. | Главное управление МЧС России по Липецкой области | 398024, г. Липецк, ул. Папина, дом 2а, тел. 8 (4742) 22-88-02, 22-88-04 | Отдел надзорной деятельности г.Липецка |
| 10. | Главное управление МЧС по Московской области | 117432, г. Москва, ул. Обручева, дом 46, тел. 8 (495) 542-21-45, 542-21-46 | Отдел надзорной деятельности по Московской области |
| 11. | Главное управление МЧС по Орловской области | 302028, г. Орел, ул. Саурена Шаумяна, дом 33, тел. 8 (4862) 43-39-99 | Отдел надзорной деятельности г.Орла |
| 12. | Главное управление МЧС по Рязанской области | 390000, г. Рязань, ул. Каляева, дом 13, тел. 8 (4912) 27-52-68, 27-52-69 | Отдел надзорной деятельности г.Рязани |

| | | | |
|-----|--|--|---|
| 13. | Главное управление МЧС России по Тверской области | 170034, г. Тверь, ул. Дарвина, дом 12, тел. 8 (4822) 32-19-21, 34-26-36 | Отдел надзорной деятельности г.Твери |
| 14. | Главное управление МЧС по Тульской области | 300034, г. Тула, пр-т Ленина, дом 2, тел. 8 (4872) 36-44-74 | Отдел надзорной деятельности г.Тулы |
| 15. | Главное управление МЧС по Ярославской области | 150000, г. Ярославль, ул. Андропова, дом 23, тел. 8 (4852) 30-01-01, 72-64-38 | Отдел надзорной деятельности г. Ярославля |
| 16. | Главное управление МЧС по Вологодской области | 160009, г. Вологда, ул. Мальцева, дом 41, тел. 8 (8172) 72-12-60, 57-12-33 | Отдел надзорной деятельности г.Вологды |
| 17. | Главное управление МЧС России по Ленинградской области | 190020, г. Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр., дом 24, тел. 8 (812) 718-59-75 | Отдел надзорной деятельности по Ленинградской области |
| 18. | Главное управление МЧС России по Мурманской области | 183025, г. Мурманск, ул. Буркова, дом 4, тел. 8 (8152) 47-39-06 | Отдел надзорной деятельности г.Мурманска |
| 19. | Главное управление МЧС России по Новгородской области | 173020, г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 67, тел. 8 (8162) 77-46-02 | Отдел надзорной деятельности г.Новгорода |
| 20. | Главное управление МЧС России по Псковской области | 181019, г. Псков, ул. Инженерная, дом 92, тел. 8 (8112) 53-67-22 | Отдел надзорной деятельности г.Пскова |
| 21. | Главное управление МЧС России по Республике Татарстан | 420088, г. Казань, ул. Академика Арбузова, дом 50, тел. 8 (8432) 72-03-90, 38-39-05 | Отдел надзорной деятельности по Республике Татарстан |
| 22. | Главное управление МЧС России по Удмуртской Республике | 426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, дом 325, тел. 8 (3412) 51-45-50, 51-47-47, 22-72-08 | Отдел надзорной деятельности г.Ижевска |
| 23. | Главное управление МЧС России по Пермскому краю | 614990, г. Пермь, ул. Большевистская, дом 53а, тел. 8 (3422) 10-42-39, 10-43-69 | Отдел надзорной деятельности г. Перми |
| 24. | Главное управление МЧС России по Кировской области | 610036, г. Киров, ул. Маклина, дом 65, тел. 8 (8332) 54-69-62, 64-21-77 | Отдел надзорной деятельности г.Кирова |
| 25. | Главное управление МЧС России по Нижегородской области | 603950, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, дом 6, тел. 8 (831) 277-93-70 | Отдел надзорной деятельности г.Нижнего Новгорода |
| 26. | Главное управление МЧС России по Оренбургской области | 460000, г. Оренбург, ул. Гая, дом 21, тел. 8 (3532) 78-05-09, 78-05-11 | Отдел надзорной деятельности г.Оренбурга |
| 27. | Главное управление МЧС России по Пензенской области | 440044, г. Пенза, ул. Дзержинского, дом 5, тел. 8 (8412) 54-13-54, 56-33-79 | Отдел надзорной деятельности г.Пензы |
| 28. | Главное управление МЧС России по Самарской области | 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, дом 193, тел. 8 (846) 338-96-68 | Отдел надзорной деятельности г.Тольятти |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 29. | Главное управление МЧС России по Саратовской области | 410028, г. Саратов, пл. Соборная, дом 7, тел. 8 (8452) 27-73-32, 23-50-15 | Отдел надзорной деятельности г.Саратова |
| 30. | Главное управление МЧС России по Ульяновской области | 432063, г. Ульяновск, пер. Пожарный, дом 4, тел. 8 (8422) 42-08-72, 44-21-12 | Отдел надзорной деятельности г.Ульяновска |
| 31. | Главное управление МЧС России по Курганской области | 640020, г. Курган, ул. Томина, дом 34, тел. 8 (3522) 47-64-00, 47-64-01 | Отдел надзорной деятельности г.Кургана |
| 32. | Главное управление МЧС России по Свердловской области | 620151, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, дом 8а, тел. 8 (343) 371-17-00, 371-33-55 | Отдел надзорной деятельности г.Екатеринбурга |
| 33. | Главное управление МЧС России по Тюменской области | 625048, г. Тюмень, ул. М. Горького, дом 72, тел. 8 (3452) 24-56-24 | Отдел надзорной деятельности г.Тюмени |
| 34. | Главное управление МЧС России по Челябинской области | 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, дом 68, тел. 8 (3512) 66-50-55, 66-56-48 | Отдел надзорной деятельности г.Челябинска |
| 35. | Главное управление МЧС России по Астраханской области | 414045, г. Астрахань, ул. Волжская, дом 11, тел. 8 (8512) 22-64-68, 22-95-16 | Отдел надзорной деятельности г.Астрахани |
| 36. | Главное управление МЧС России по Волгоградской области | 400131, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, дом 15а, тел. 8 (8442) 95-25-55 | Отдел надзорной деятельности г.Волгограда |
| 37. | Главное управление МЧС России по Ростовской области | 344018, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, дом 132, тел. 8 (8632) 40-36-79, 40-29-89 | Отдел надзорной деятельности г.Ростова |
| 38. | Главное управление МЧС России по Красноярскому краю | 660049, г. Красноярск, пр-т Мира, дом 68, тел. 8 (3912) 23-44-60 | Отдел надзорной деятельности г.Красноярска |
| 39. | Главное управление МЧС России по Иркутской области | 664011, г. Иркутск, ул. Ударника, дом 4, тел. 8 (3952) 25-79-78, 24-04-48 | Отдел надзорной деятельности г.Иркутска |
| 40. | Главное управление МЧС России по Кемеровской области | 650040, г. Кемерово, пр. Ленина, дом 55а, тел. 8 (3842) 58-42-28, 58-30-99 | Отдел надзорной деятельности г.Кемерово |
| 41. | Главное управление МЧС России по Новосибирской области | 630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, дом 80, тел. 8 (3832) 22-44-90, 23-28-62 | Отдел надзорной деятельности г.Новосибирска |
| 42. | Главное управление МЧС России по Омской области | 644099, г. Омск, ул. Интернациональная, дом 41, тел. 8 (3812) 25-55-16 | Отдел надзорной деятельности г.Омска |
| 43. | Главное управление МЧС России по Томской области | 634034, г. Томск, ул. Вершинина, дом 48/1, тел. 8 (3822) 43-32-70, 43-32-44 | Отдел надзорной деятельности г.Томска |
| 44. | Главное управление МЧС России по Приморскому краю | 690029, г. Владивосток, ул. Суханова, дом 3, тел. 8 (4232) 43-28-27, 43-25-49 | Отдел надзорной деятельности г.Владивосток |
| 45. | Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю | 680610, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, дом 146, тел. 8 (4212) 32-45-74, 32-45-78 | Отдел надзорной деятельности г.Хабаровска |

Форма 1
Журнал учета объектов защиты, органов власти
и контрольно-наблюдательных дел

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

XXXXXXXXXXXXX (из таблицы 2)

(наименование территориального органа МЧС России)

XXXXXXXXXXXXX (из таблицы 2)

(наименование органа государственного пожарного надзора)

XXXXXXXXXXXXX (из таблицы 2)

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Журнал
учета объектов защиты, органов власти и контрольно-наблюдательных дел

Начат: "XX" XXXXXXXX 20XXг.

Окончен: "___" _____ 20__ г.

| № | Наименование объекта защиты, перечень его пра- вообладателей, наименование ор- гана власти, адрес места нахождения | За кем закреплен объект защиты | Вид пожарной охраны, в т.ч.добровольной , наличие пожар- ной техники | № контрольно- наблюдательно- го дела | Отметка о прекращении существования (эксплуата- ции) объекта защиты | Сроки и виды, проводимых проверок | | | |
|----|--|--|--|--|--|-----------------------------------|------------------|---------|---------|
| | | | | | | 20XX г. | 20XX г. | 20XX г. | 20XX г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Муниципальное дошкольное обра- зовательное учреждение про- гимназия № 132 «Альтаир», г. XXXXX, ул. Чай- киной, 64 | Инспектор ОНД г.о. XXXX Х Иванов И.И. | ФГКУ «00 ОФПС по XXXXXX об- ласти» | 2-16-5-1 | | Плановая | Внеплано- вая | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|------------|--|--|--|----------|------------------|
| 2. | ООО "СБЕРБАНК" г.о. XXXXX, ул. Ле- нина, 69-Б | Старший инспектор ОНД г.о. XXXX Х Петрова Н.В. | ФГКУ «00 ОФПС по XXXXXX об- ласти» | 2-16-5-102 | | | | Плановая | Внеплано- вая |
|----|--|---|--|------------|--|--|--|----------|------------------|

Форма 2

Пятилетний план проведения проверок
органов государственной власти, органов местного самоуправления

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
XXXXXXXXXXXXX (из таблицы 2)

(наименование территориального органа МЧС России)
XXXXXXXXXXXXX (из таблицы 2)

(наименование органа государственного пожарного надзора и адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

УТВЕРЖДАЮ

должность, звание, фамилия

инициалы начальника органа ГПН
XX XXXXXXXXXXXX 20XX г.

ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН

проведения проверок органов государственной власти, органов местного самоуправления на 20XX – 20XX годы

| № | Адрес места нахождения | Наименование орга- на государственной власти, органа мест- ного самоуправле- ния, деятельность которого подлежит проверке | Код ОКАТО | Цель проведения проверки | Основание проведения проверки – дата окон- чания по- следней проверки | Дата начала проведения проверки* | Срок прове- дения пла- новой про- верки, рабо- чих дней |
|---|---------------------------|---|-----------|-----------------------------|---|--|---|
|---|---------------------------|---|-----------|-----------------------------|---|--|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--|---------------------------------|-------------|---|---|--------------------|--------------------|
| 1 | г. XXXXX, ул. XXXXXXXXXXXX XX, д. XXXX | Правительство XXXXXX области | 36401383000 | Соблюдение обя- зательных требо- ваний установлен- ных, нормативно правовыми актами в области пожар- ной безопасности | ст. 6.1 ФЗ № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. - октябрь 2013 | октябрь 2018 | 20 рабочих дней |
| 2 | г.о. XXXXXXXX, ул. XXXXXX, 33-Б | Администрация XXXXXX района | 36440368000 | Соблюдение тре- бований пожарной безопасности ор- ганами власти, в том числе на объ- ектах защиты ис- пользуемых (экс- плуатируемых) ими в процессе осуществления своей деятельно- сти | ст. 6.1 ФЗ № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. | февраль 2016 г. | 20 рабочих дней |
| 3 | г.о. XXXXXXXX, ул. XXXXXX, 33-Б | Администрация XXXXXX района | 36440368000 | Соблюдение обя- зательных требо- ваний установлен- ных правовыми актами в области ГО и ЧС | ФЗ № 28-ФЗ от 12.02.1998 г., ФЗ № 68- ФЗ от 21.12.1994 | февраль 2016 г. | 20 рабочих дней |

*Указывается календарный месяц начала проведения проверки

Ежегодный план проведения плановых проверок
объектов защиты, правообладателями которых являются граждане,
не являющиеся индивидуальными предпринимателями
(за исключением объектов защиты-жилых помещений)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
XXXXXXXXXXXX (из таблицы 2)
(наименование территориального органа МЧС России)
XXXXXXXXXXXX (из таблицы 2)

(наименование органа государственного пожарного надзора и адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

УТВЕРЖДАЮ

должность, звание, фамилия

инициалы начальника органа ГПН
XX XXXXXXXXXXXX 20XX г.

Ежегодный план проведения плановых проверок
объектов защиты, правообладателями которых являются граждане, не являющиеся индивидуальными предпринимателями (за исклю-
чением объектов защиты-жилых помещений) на 20XX год

| № | Наименование и адрес ме- ста нахождения объекта защиты | Наименование физиче- ского лица- правооблада- теля объекта защиты, де- ятельность которого под- лежит проверке | Цель проведения проверки | Основание про- ведения провер- ки | Дата начала проведения проверки* | Срок проведе- ния плановой проверки, рабо- чих дней |
|---|--|--|-----------------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | | | | | | |
|---|---|--------------------------|--|---|-----------------|-----------------|
| 1 | СТО с автомойкой, гостиница, XXX000, XXXXXXXXXX область, г. XXXXXXX, ул. Первомайская, 24-А | гр. Иванов Иван Иванович | Соблюдение обязательных требований установленных нормативно-правовыми актами в области пожарной безопасности | ст. 6.1 69-ФЗ от 21 декабря 1994 г. «О пожарной безопасности» | октябрь 2014 г. | 20 рабочих дней |
| 2 | Автомойка с кафе XXX000, XXXXXXXXXX область, г. XXXXXXX, ул. Лесная, 36 | гр. Петров Петр Петрович | Соблюдение обязательных требований установленных нормативно-правовыми актами в области пожарной безопасности | ст. 6.1 69-ФЗ от 21 декабря 1994 г. «О пожарной безопасности» | февраль 2014 г. | 20 рабочих дней |

*Указывается календарный месяц начала проведения проверки

Форма 4
План-график
Государственного инспектора по пожарному надзору
осуществления государственной функции

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

XXXXXXXXXXXX (из таблицы 2)

(наименование территориального органа МЧС России)

XXXXXXXXXXXX (из таблицы 2)

(наименование органа государственного пожарного надзора и адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

УТВЕРЖДАЮ

должность, звание, фамилия

инициалы непосредственного начальника

XX XXXXXXXXXXXX 20XX г.

План-график
Государственного инспектора по пожарному надзору
осуществления государственной функции
на XXXXXXXXXXXX 20XX год
(месяц)

инспектора отдела надзорной деятельности г.о. XXXXXXXXXXXXXXXX
лейтенанта внутренней службы XXXXXXXXXXXXXXXX

(должность, звание, фамилия и инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

| № | Адрес места нахождения органа власти – объекта (ов) защиты | Наименование органа власти, объекта защиты, юридического (их) лица (иц), индивидуального (ых) предпринимателя (ей), физического лица – правообладателя, в отношении которых проводится проверка | Цель проведения проверки (плановая, внеплановая) | Дата проведения проверки* | Отметка о выполнении с указанием номера и даты распоряжения, акта проверки | Причины переноса выполнения проверки с указанием номера даты документа | Отметка непосредственного начальника о принятии отчета об исполнении государственной функции |
|----|--|---|--|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | г. о. XXXXXXXXX. ул. XXXXXXXXXX | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения XXXXXX области "Городская клиническая поликлиника № 3». | Плановая, выездная | С 25.10.2013г. (не более 20 рабочих дней) | Распоряжение № _____ От _____ Акт проверки № _____ От _____ | | |

XX XXXXXXXXX 20XX г.

подпись государственного инспектора по пожарному надзору

4. Критерии оценки.

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены отчетные таблицы.
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если неправильно оформлены отчетные таблицы.

9.2.2. Практическая работа №2 «Регламентированная процедура исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности – проведение плановых и внеплановых проверок»

1.Цель: сформировать системное представления об исполнении государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, в части, проведения плановых и внеплановых проверок.

Нормативная документация по процедуре аудита экологической безопасности в организации

Приказ МЧС России от 16.03.2020 № 171 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности.

2.Алгоритм выполнения практического задания:

1. Изучить теоретическую часть.
2. Изучить регламентированную процедуру – Таблица 3.
3. Заполнить Форму 5.

3. Ожидаемый результат.

Таблица 3

РЕГЛАМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК»

| Процесс (действие) | Ответственный | Документ | Сроки исполнения |
|---|----------------------|-----------------------------------|--|
| Проведение проверки в отношении организаций и граждан | Начальник органа ГПН | Распоряжение начальника ГПН | Ежегодная корректировка. |
| Издание распоряжения о проведении проверки | Начальник органа ГПН | Распоряжение начальника ГПН | Регистрируется в журнале органа ГПН по учету проверок в течение трех рабочих дней. |
| Издание нового распоряжения о проведении проверки в связи с продлением срока проведения плановой проверки на основании мотивированного рапорта должностного лица (болезнь должностного лица, отсутствие его | Начальник органа ГПН | Новое распоряжение начальника ГПН | До окончания ранее установленного срока проверки. |

| | | | |
|---|-----------|--|--|
| на работе по другой уважительной причине) | | | |
| Проведение плановой проверки | Орган ГПН | Пятилетний план, ежегодный план, ежегодный план проверки физических лиц, план-график государственного инспектора ГПН | Наступление периода времени календарного года. |
| Уведомление уполномоченных должностных лиц органа власти или объекта защиты о проведении проверки | Орган ГПН | Копия распоряжения о проведении плановой проверки. | Не менее чем за три рабочих дня до ее начала посредством направления копии распоряжения о проведении плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом. |
| Проведение внеплановой проверки | Орган ГПН | Копия распоряжения о проведении внеплановой проверки. | Не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом. |

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

XXXXXXXXXXXX (из таблицы 2)

(наименование территориального органа МЧС России)

XXXXXXXXXXXX (из таблицы 2)

(наименование органа государственного пожарного надзора)

XXXXXXXXXXXX (из таблицы 2)

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Журнал

Органа ГПН по учету проверок

Начат: «XX» XXXXXXXX 20XXг.

Окончен: «__» _____ 20__ г.

| № | Адрес места нахождения объекта (ов) защиты, органа власти | Наименование право-обладателя(ей) объекта защиты, органа власти, проверка которого проводится | Государственный инспектор по пожарному надзору (ФИО), за которым закреплен объект защиты, орган власти | № и дата распоряжения о проведении проверки | Вид проведения проверки (плановая, внеплановая, дата начала и окончания, продолжительность (в часах и минутах) нахождения проверяющего (проверяющих) на объекте защиты, в органе власти | Должность, фамилия, инициалы и подпись должностного лица, проводившего проверку |
|---|---|---|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | XXXXXXXXXXXXX область | база отдыха | Петров Петр Петрович | №640 от 02.05.2012 | Внеплановая, выездная, с 25.05.2012 по 15.06.2012, 8 часов | Начальник отделения ОНД г.о. XXXXXXX Петров Петр Петрович |

| № и дата составления соответствующего акта проверки соблюдения требований пожарной безопасности | Дата вручения (направления) соответствующего акта проверки соблюдения требований пожарной безопасности | №, дата составления предписания (й), составленного (ых) по результатам проверки | Дата вручения предписания (й) | Срок проведения внеплановой проверки, дата начала и окончания, продолжительность (в часах и минутах) нахождения проверяющего (проверяющих) на объекте защиты, в органе власти | № контрольно-наблюдательного дела, где хранятся документы | Наименование, № других документов, составленных по результатам проверки, дата их составления |
|---|--|---|-------------------------------|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| № 638 от 15.06.2012 | 15.06.2012 | 638/1/1 от 15.06.2012 | 15.06.2012 | 8 часов | 2-16-5-4556 | Административные протоколы: - в отношении юридического лица №1636 от 13.06.12 (ч.2 ст.20.4); №1638 от 13.06.12 (ч.4 ст.20.4); - в отношении должностного лица №1626 от 13.06.12 (ч.2 ст.20.4); №1627 от 13.06.12 (ч.3 ст.20.4); №1628 от 13.06.12 (ч.4 ст.20.4); |

4. Критерии оценки.

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены отчетные таблицы.
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если неправильно оформлены отчетные таблицы.

9.2.3. Практическая работа № 3 «Регламентированная процедура исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности – оформление результатов проверок и принятие мер по результатам проверок»

1. Цель: формирование системного представления об исполнении государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, в части, оформление результатов проверок и принятие мер по результатам проверок.

Нормативная документация по процедуре аудита экологической безопасности в организации

Приказ МЧС России от 16.03.2020 № 171 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности.

2. Алгоритм выполнения практического задания:

1. Изучить теоретическую часть.
2. Изучить регламентированную процедуру – Таблица 4.
3. Заполнить Формы 6 и 7.

3. Ожидаемый результат

Форма 6
Акт проверки

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

XXXXXXXXXXXX (из таблицы 2)

(наименование территориального органа МЧС России)

XXXXXXXXXXXX (из таблицы 2)

(указывается адрес места нахождения территориального органа)

XXXXXXXXXXXX (из таблицы 2)

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

XXXXXX (наименование города)
(место составления акта)

XX XXXXX 20XX
(дата составления акта)

XXXX
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № 001

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

По адресу/адресам: XXXXXXXXXX (адрес юр.лица ООО «XXXXXX»)
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) от XX XXXXXXXX 20XX г. №100

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документар-
ная/выездная)

Общества с ограниченной ответственностью «XXXXXXXXXXXXXXXXXX»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ин-
дивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 20 г. час. мин. час мин. продолжительность

» с До .

« 20 г. час. мин. час мин. продолжительность

» с До .

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности ин-
дивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 13ч. 00м по 17ч.00м. XX.XX.20XXг.; с
13ч.00м. по 15ч.00м. XX.XX.20XXг, с 14ч.
00м по 17ч.00м. XX.XX.20XXг, итого 9 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального
контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXXXXXXXXX(ФИО директора) XX.XX.20XX г.
в 11:00,

отправлено заказным почтовым отправлением (квитанция №99999 от XX.XX.20XXг.)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: --

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие про- ГПН),
верку: XXXXXXXXXXXX (ФИО) начальник отделения отдела
надзорной деятельности XXXXXXXX (наименование органа
ГПН),
XXXXXXXXXXXX (ФИО) инспектор отдела надзорной дея-
тельности XXXXXXXXXXXXXXXX (наименование органа
ГПН)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (долж-
ностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке
экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -
при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указа-
нием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации,
выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Представитель по доверенности
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (ФИО) руководитель службы пожарной безопасности
ООО «XXXXXXXXXXXXXXXX»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): ст.37 ФЗ №69-ФЗ от 21.12.1994г.

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности (указываются выявленные в ходе мероприятия по надзору нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретных мест нарушений и пунктов нормативных актов, требования которых нарушены) | Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений |
|-------|---|---|
| | Руководителем организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил. Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.2 | Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXX (ФИО) |
| | Лица допущены к работе на объекте без прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.3 | Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXX (ФИО) |
| | Руководитель организации не обеспечил в складских, административных и общественных помещениях наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны. Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.6 | Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXX (ФИО) |
| | На объекте с ночным пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения. Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.9 | Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXX (ФИО) |
| | На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также не проведены не реже 1 раза в полугодие практические тренировки лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте. Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.12 | Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXX (ФИО) |

| | | |
|--|--|---|
| | Руководитель организации не обеспечил исправность сетей внутреннего противопожарного водопровода (по факту- не организовано проведение проверок работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов)). Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.55 | Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXXX (ФИО) |
| | Руководитель организации не организовал перекачку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год). Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.57 | Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXXX (ФИО) |
| | Каждый огнетушитель, установленный на объекте, не имеет паспорта и порядкового номера, нанесенного на корпус белой краской. Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.475 | Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXXX (ФИО) |
| | Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, не ведется в специальном журнале произвольной формы. Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.478 | Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXXX (ФИО) |
| | Декларация пожарной безопасности не уточнена и не разработана вновь, при изменении содержащихся в ней сведений. Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6, статья.64; Приказ МЧС РФ № 91 от 24.02.2009г. "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности", часть 7,8. | Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXXX (ФИО) |
| | Не обозначены знаками пожарной безопасности в соответствии с требованиями НПБ 160-97 места размещения средств пожарной безопасности (ручных пожарных извещателей), а так же пути эвакуации (направление к эвакуационному выходу (по лестнице вниз, вверх)). Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 43.; НПБ 160-97 п.1.1., п. 1.2. | Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXXX (ФИО) |
| | Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода не размещены в пожарных шкафах, выполненных по конструктивному исполнению в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51844-2009. Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6, статья.107; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1; СНиП 2.04.01-85* п. 6.13. ГОСТ Р 51844-2009 п. 5.1; п.5.3 | Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXXX (ФИО) |
| | На дверях шкафов, где размещены ПК, не нанесены условные обозначения пожарного крана и аббревиатура «ПК», отсутствуют порядковые номера шкафов (по факту-около комнаты 432, в помещении прачечной) Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6, статья.107; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1; ГОСТ 51844-2009 п. 5.20. | Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXXX (ФИО) |

| | | |
|--|---|---|
| | Коридоры на всех этажах, длиной более 60 м не разделены противопожарными перегородками 2-го типа. Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1; СНиП 21-01-97* п. 6.26* | Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXXX (ФИО) |
| | Аппарат, предназначенный для отключения электроснабжения (выключатель), расположен внутри складского помещения №229 на 2 этаже. Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п 349 | Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXXX (ФИО) |
| | В помещении склада №229, а так же в складском помещении (около комнаты №448, 4этаж), установлена штепсельная розетка, а также используются электронагревательные приборы (холодильник, кондиционер). Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п 348 | Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXXX (ФИО) |
| | Зафиксирована самозакрывающаяся дверь эвакуационного выхода №19, ведущего из холла в лестничную клетку в открытом положении (4 этаж). Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п 36 | Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXXX (ФИО) |
| | Допускается монтаж настенного звукового оповещателя на расстоянии от потолка до оповещателя менее 150 мм – по факту монтаж оповещателей выполнен вплотную к фальш-потолку - Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1; НПБ 104-03. п.3.17 | Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXXX (ФИО) |
| | Допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника, а именно: -в служебном помещении №341, -в служебном помещении, около комнаты №480. -в служебном помещении №123 -в подвальном помещении Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 42 | Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXXX (ФИО) |
| | Допускается стоянка автотранспорта на расстоянии ближе 10-ти метров до здания (по факту-2,30м). Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1; СНиП 2.07.01-89*, п.6.39*, табл. 10. | Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXXX (ФИО) |
| | Ширина дверей эвакуационных выходов, ведущих из холлов с каждого этажа в лестничную клетку в свету менее 1,2 м.(по факту-1,12; 1,06; 1,17). Нарушение: Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1, СНиП 21- | Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXXX (ФИО) |

| | | |
|--|--|--|
| | 01-97 п.6.16 | |
| | Устройство для самозакрывания двери эвакуовых выхода, ведущего в коридор, около комнаты №321 находится в неисправном состоянии. Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п 62 | Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXX (ФИО) |
| | Ширина двери эвакуовых выхода, ведущего из холла в коридор (3 этаж, около ПК №21) в свету менее 1,2 м (по факту 1,17 м). Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1, СНиП 21-01-97 п.6.16 | Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXX (ФИО) |
| | При эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности. (по факту-в световом холле на 3 этаже размещены служебные помещения №319,322,362, в световом холле на 4 этаже размещена комната №468; на 2-ом этаже в световом холле размещен конференц зал). Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п 33 | Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXX (ФИО) |
| | Загроможден эвакуационный путь (коридор около служебного помещения № 229) различными материалами (мебель, коробки).Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 36 | Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXX (ФИО) |
| | В лестничных клетках размещено оборудование (батареи отопления), выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1, СНиП 21-01-97 п.6.32* , СНиП II-A.5-70 п.4.8* | Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXX (ФИО) |
| | В пределах марша лестницы допускается устройство ступеней различной высоты. Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 33; СНиП 21-01-97*п. 6.28*. | Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXX (ФИО) |
| | Планы эвакуации выполнены не на основе фотолюминесцентных материалов. Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1, ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 6.2.7 | Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXX (ФИО) |
| | Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 20 | Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXX (ФИО) |

| | | |
|--|--|---|
| | Руководитель организации не определил порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта. Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 50 | Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXXX (ФИО) |
| | При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности здания не соблюдаются проектные решения (по факту не внесены изменения в проект на имеющиеся установки пожарной автоматики). Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61 | Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXXX (ФИО) |
| | Руководитель организации не обеспечил исправное состояние автоматической пожарной сигнализации в помещениях №401,402, 499,412, 451-465. Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61 | Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXXX (ФИО) |
| | Прибор приемно-контрольный установлен на стене, изготовленной из горючих материалов (стенные панели ПВХ) Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1, НПБ 88-2001 . п.12.49 | Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXXX (ФИО) |
| | Пожарный рукав ПК №40 не присоединен к пожарному крану и пожарному стволу. Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 57 | Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXXX (ФИО) |
| | На путях эвакуации около эвакуационного выхода №2 ковровая дорожка не закреплена к полу. Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 39 | Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXXX (ФИО) |
| | Около подвала под лестничным маршем допущено хранение сгораемых материалов. Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 23 | Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXXX (ФИО) |
| | В общем коридоре 1 этажа(около помещения сантехника) допущено использование электроустановочного изделия (электрощитка) с повреждениями. Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 42 | Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXXX (ФИО) |
| | Не заделано отверстие, зазор в местах пересечения стены, инженерными коммуникациями строительным раствором или другим негорючим материалом, обеспечивающим требующий предел огнестойкости в помещениях прачечной, (электрощитовая на1-ом этаже). Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 22 | Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXXX (ФИО) |
| | Снята предусмотренная проектной документацией дверь эвакуационного выхода из общего холла в лифтовой холл 1этаж. Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 23 | Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXXX (ФИО) |
| | Запоры на дверях эвакуационных выходов наружу на всех этажах, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 35 | Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXXX (ФИО) |

| | | |
|--|---|---|
| | Эвакуационные световые указатели не включены одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения (эвакуационный выход №1,2.)(находятся в неисправном состоянии). Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1; НПБ 104-03 п. 3.13. | Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXXX (ФИО) |
| | В подсобном помещении (гаражная арка), хранятся газовые баллоны, не в соответствии с требованиями, установленными п.355 настоящих Правил Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 355 в | Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXXX (ФИО) |
| | Руководитель организации не обеспечил выполнение на объекте требований, предусмотренных статьей 6 Федерального закона "Об ограничении курения табака". (по факту допускается курение в помещении склада, в подсобном помещении ресторана, в помещении сантехника, электрика .Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 14 | Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXXX (ФИО) |
| | Запоры на двери эвакуационного выхода №1 наружу не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа. Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 35 | Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXXX (ФИО) |
| | Эвакуационный световой указатель "Выход" в холле 1этажа (не включен одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения (эвакуационный выход №1) Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1; НПБ 104-03 п. 3.13. | Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXXX (ФИО) |

■ Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- Выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного пожарного надзора органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 001/1/1 от XX.XX.20XX г., свидетельство о поверке №900 (средство измерения-рулетка измерительная металлическая Р5УЗД ГОСТ 7502-98, заводской номер 00); фототаблица выявленных нарушений, уведомление (определение) о назначении времени и места составления протоколов об административных правонарушениях

Подписи лиц, проводивших проверку:

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

XXXXXXXXXXXX (ФИО директора ООО XXXXXXXXXXXX)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«XX» XXXXXX 20XX г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Форма 7

Приложение к Акту проверки

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

XXXXXXXXXXXX (из таблицы 2)

(наименование территориального органа МЧС России)

XXXXXXXXXXXX (из таблицы 2)

(указывается адрес места нахождения территориального органа)

XXXXXXXXXXXX (из таблицы 2)

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 001/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Обществу с ограниченной ответственностью «XXXXXXXXXX»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество)

Директору ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (ФИО директора)

последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица – право-
обладателя объекта защиты (гражданина), собственника, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора

XXXXXXXXXXXXXXXXXX (наименование органа ГПН)

от XX » XX 20XX года № 109 ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994
г. № 69-ФЗ

«О пожарной безопасности» в период с 13ч. 00м по 17ч.00м. 10.02.2014г.; с 13ч.00м. по
15ч.00м. 12.02.2014г, с 14ч. 00м по 17ч.00м. 25.02.2014г, итого 9 часов

проведена проверка XXXXXXXXXXXX (ФИО) начальник отделения отдела надзорной
деятельности XXXXXXXXXXXXXXXX (наименование органа
ГПН),
XXXXXXXXXXXX (ФИО) инспектор отдела надзорной деятель-
ности XXXXXXXXXXXXXXXX (наименование органа ГПН)

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного
инспектора (государственных инспекторов) по пожарному
надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес объекта
защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

в отношении Общества с ограниченной ответственностью «XXXXXX», расположенного
по адресу: г. XXXXXX, ул. XXXXXXXXXXXXXXXX, д. XX

Совместно с представителем по доверенности XXXXXXXXXXXXXXXX (ФИО) руководи-
телем службы пожарной безопасности ООО «XXXXXXXXXXXXX»

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц,
участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных
требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Пред- писа- ния | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкрет- ного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наипе- нование нормативного право- вого акта Российской Федера- ции и (или) нормативного до- кумента по пожарной безопас- ности, требования которого (- ых) нарушены | Срок устране- ния нарушения требований пожарной без- опасности | От- метка (под- пись) о вы- пол- нении (ука- зывается только вы- пол- нение) |
|----------------------------|---|---|--|--|
| 1. | Руководителем организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасно- сти в соответствии с требо- ваниями, установленными разделом XVIII настоящих Правил. | Нарушение: Правила противопо- жарного режима в Россий- ской Федерации п.2 | XX.XX.20XX г.. | |

| | | | | |
|----|---|---|----------------|--|
| 2. | Лица допущены к работе на объекте без прохождения обучения мерам пожарной безопасности. | Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.3 | XX.XX.20XX г.. | |
| 3. | Руководитель организации не обеспечил в складских, административных и общественных помещениях наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны. | Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.6 | XX.XX.20XX г.. | |
| 4. | На объекте с ночным пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения. | Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.9 | XX.XX.20XX г.. | |
| 5. | На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также не проведены не реже 1 раза в полугодие практические тренировки лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте. | Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.12 | XX.XX.20XX г.. | |
| 6. | Руководитель организации не обеспечил исправность сетей внутреннего противопожарного водопровода (по факту- не организовано проведение проверок работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов)). | Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.55 | XX.XX.20XX г.. | |
| 7. | Руководитель организации не организовал перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год). | Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.57 | XX.XX.20XX г.. | |
| 8. | Каждый огнетушитель, установленный на объекте, не имеет паспорта и порядкового номера, нанесенного | Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.475 | XX.XX.20XX г.. | |

| | | | | |
|-----|---|--|----------------|--|
| | на корпус белой краской. | | | |
| 9. | Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, не ведется в специальном журнале произвольной формы. | Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.478 | XX.XX.20XX г.. | |
| 10. | Декларация пожарной безопасности не уточнена и не разработана вновь, при изменении содержащихся в ней сведений. | Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6, статья.64; Приказ МЧС РФN 91от 24.02.2009г."Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности", часть7,8. | XX.XX.20XX г.. | |
| 11. | Не обозначены знаками пожарной безопасности в соответствии с требованиями НПБ 160-97 места размещения средств пожарной безопасности (ручных пожарных извещателей), а так же пути эвакуации (направление к эвакуационному выходу (по лестнице вниз, вверх)). | Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 43.; НПБ 160-97 п.1.1., п. 1.2. | XX.XX.20XX г.. | |
| 12. | Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода не размещены в пожарных шкафах, выполненных по конструктивному исполнению в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51844-2009. | Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6, статья.107;Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1;СНиП 2.04.01-85* п. 6.13. ГОСТ Р 51844-2009 п. 5.1;п.5.3 | XX.XX.20XX г.. | |
| 13. | На дверях шкафов, где размещены ПК, не нанесены условные обозначения пожарного крана и аббревиатура «ПК», отсутствуют порядковые номера шкафов (по факту-около комнаты 432,в помещении прачечной) | Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6, статья.107;Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1;ГОСТ 51844-2009 п. 5.20. | XX.XX.20XX г.. | |

| | | | | |
|-----|---|---|----------------|--|
| 14. | Коридоры на всех этажах, длиной более 60 м не разделены противопожарными перегородками 2-го типа. | Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1; СНиП 21-01-97* п. 6.26* | XX.XX.20XX г.. | |
| 15. | Аппарат, предназначенный для отключения электропитания (выключатель), расположен внутри складского помещения №229 на 2 этаже. | Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п 349 | XX.XX.20XX г.. | |
| 16. | В помещении склада №229, а так же в складском помещении (около комнаты №448, 4этаж), установлена штепсельная розетка, а также используются электронагревательные приборы(холодильник, кондиционер). | Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п 348 | XX.XX.20XX г.. | |
| 17. | Зафиксирована самозакрывающаяся дверь эвакуационного выхода №19, ведущего из холла в лестничную клетку в открытом положении (4 этаж). | Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п 36 | XX.XX.20XX г.. | |
| 18. | Допускается монтаж настенного звукового оповещателя на расстоянии от потолка до оповещателя менее 150 мм – по факту монтаж оповещателей выполнен вплотную к фальшпотолку - в коридоре, рядом с комнатой №446, 466, 479 (4 этаж), -около эвакуационного выхода из холла в лестничную клетку (2 этаж) | Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1; НПБ 104-03. п.3.17 | XX.XX.20XX г.. | |
| 19. | Допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника, а именно: -в служебном помещении №341, -в служебном помещении, | Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 42 | XX.XX.20XX г.. | |

| | | | | |
|-----|--|--|----------------|--|
| | около комнаты №480. -в служебном помещении №123 -в подвальном помещении | | | |
| 20. | Допускается стоянка автотранспорта на расстоянии ближе 10-ти метров до здания (по факту-2,30м). | Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1; СНиП 2.07.01-89*, п.6.39*, табл. 10. | XX.XX.20XX г.. | |
| 21. | Ширина дверей эвакуационных, ведущих из холлов с каждого этажа в лестничную клетку в свету менее 1,2 м.(по факту- 1,12; 1,06; 1,17). Нарушение: | Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1, СНиП 21-01-97 п.6.16 | XX.XX.20XX г.. | |
| 22. | Устройство для самозакрывания двери эвакуационного, ведущего в коридор, около комнаты №321 находится в неисправном состоянии | Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п 62 | XX.XX.20XX г.. | |
| 23. | Ширина двери эвакуационного, ведущего из холла в коридор (3 этаж, около ПК №21) в свету менее 1,2 м (по факту 1,17 м). | Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1, СНиП 21-01-97 п.6.16 | XX.XX.20XX г.. | |
| 24. | При эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности. (по факту-в световом холле на 3 этаже размещены служебные помещения №319,322,362,в световом холле на 4 этаже размещена | Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п 33 | XX.XX.20XX г.. | |

| | | | | |
|-----|---|---|----------------|--|
| | комната №468; на 2-ом этаже в световом холле размещен конференц зал). | | | |
| 25. | Загроможден эвакуационный путь (коридор около служебного помещения № 229) различными материалами (мебель, коробки). | Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 36 | XX.XX.20XX г.. | |
| 26. | В лестничных клетках размещено оборудование (батареи отопления), выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. | Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1, СНиП 21-01-97 п.6.32* , СНиП II-A.5-70 п.4.8* | XX.XX.20XX г.. | |
| 27. | В пределах марша лестницы допускается устройство ступеней различной высоты. | Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 33; СНиП 21-01-97*п. 6.28*. | XX.XX.20XX г.. | |
| 28. | Планы эвакуации выполнены не на основе фотолюминесцентных материалов. | Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1, ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 6.2.7 | XX.XX.20XX г.. | |
| 29. | Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". | Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 20 | XX.XX.20XX г.. | |
| 30. | Руководитель организации не определил порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением со- | Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 50 | XX.XX.20XX г.. | |

| | | | | |
|-----|---|---|----------------|--|
| | ответствующего акта. | | | |
| 31. | При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности здания не соблюдаются проектные решения (по факту не внесены изменения в проект на имеющиеся установки пожарной автоматики). | Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61 | XX.XX.20XX г.. | |
| 32. | Руководитель организации не обеспечил исправное состояние автоматической пожарной сигнализации в помещениях №401,402, 499,412, 451-465. | Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61 | XX.XX.20XX г.. | |
| 33. | Прибор приемно-контрольный установлен на стене, изготовленной из горючих материалов (стеновые панели ПВХ) | Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1, НПБ 88-2001 . п.12.49 | XX.XX.20XX г.. | |
| 34. | Пожарный рукав ПК №40 не присоединен к пожарному крану и пожарному стволу. | Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 57 | XX.XX.20XX г.. | |
| 35. | На путях эвакуации около эвакуационного выхода №2 ковровая дорожка не закреплена к полу. | Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 39 | XX.XX.20XX г.. | |
| 36. | Около подвала под лестничным маршем допущено хранение сгораемых материалов. | Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 23 | XX.XX.20XX г.. | |
| 37. | В общем коридоре 1 этажа(около помещения сантехника) допущено использование электроустановочного изделия (электрощитка) с повреждениями. | Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 42 | XX.XX.20XX г.. | |
| 38. | Не заделано отверстие, зазор в местах пересечения стены, инженерными коммуникациями строительным раствором или другим негорючим материалом, обеспечивающим требующий предел огнестойкости в помещениях прачечной, (электрощи- | Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 22 | XX.XX.20XX г.. | |

| | | | | |
|-----|--|---|----------------|--|
| | товая на 1-ом этаже). | | | |
| 39. | Снята предусмотренная проектной документацией дверь эвакуационного выхода из общего холла в лифтовой холл 1 этажа. | Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 23 | XX.XX.20XX г.. | |
| 40. | Запоры на дверях эвакуационных выходов наружу на всех этажах, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. | Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 35 | XX.XX.20XX г.. | |
| 41. | Эвакуационные световые указатели не включены одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения (эвакуационный выход №1,2.)(находятся в неисправном состоянии). | Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1; НПБ 104-03 п. 3.13. | XX.XX.20XX г.. | |
| 42. | В подсобном помещении (гаражная арка), хранятся газовые баллоны, не в соответствии с требованиями, установленными п.355 настоящих Правил | Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 355 в | XX.XX.20XX г.. | |
| 43. | Руководитель организации не обеспечил выполнение на объекте требований, предусмотренных статьей 6 Федерального закона "Об ограничении курения табака". (по факту допускается курение в помещении склада бара «Тарантино», в подсобном помещении ресторана, в помещении сантехника, электрика | Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 14 | XX.XX.20XX г.. | |
| 44. | Запоры на двери эвакуационного выхода №1 наружу не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа. | Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 35 | XX.XX.20XX г.. | |
| 45. | Эвакуационный световой указатель "Выход" в холле 1 этажа (не включен одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения (эвакуационный выход №1) | Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6; Федеральный закон от 21 | XX.XX.20XX г.. | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1; НПБ 104-03 п. 3.13. | | |
|--|--|--|--|--|

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную, уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения ОНД

г. XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX (ФИО)

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

М.Л.П.*

Инспектор ОНД г. XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX (ФИО)

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

« XX » XXXXXX 20XX г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« XX » XXXXXXXX 20XX г.

РЕГЛАМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА
«ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРОК И ПРИНЯТИЕ МЕР
ПО ИХ РЕЗУЛЬТАТАМ»

| Процесс (действие) | Ответственный | Документ | Сроки исполнения |
|--|--|---|--|
| Составление акта проверки (акт проверки органа власти, акт проверки физического лица – правообладателя). | Должностное лицо органа ГПН. | Акт проверки органа власти, акт проверки физического лица – правообладателя, с приложением: - решения о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты; - протоколов отбора образцов продукции, проб; - протоколов (заключений) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз; - объяснения лиц, на которых возлагается ответственность за нарушения требований пожарной безопасности; - предписания об устранении нарушений и (или) предписания по устранению несоответствия; - рапорта на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения проверки); - распорядительного документа органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора); - документов, подтверждающих обоснованность и правомерность проведения внеплановой проверки по основаниям; - уведомления о вручении, в случае направления заказным почтовым отправлением органом ГПН документов уполномоченному должностному лицу органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка. | Непосредственно после завершения проверки. |
| Вручение уполномоченному должностному лицу органа власти или объекта защиты, | Должностное лицо органа ГПН, проводившее провер- | Акт проверки органа власти, акт проверки физического лица – правообладателя. | Непосредственно после завершения проверки под рос- |

| | | | |
|---|--|---|--|
| в отношении которого проводилась проверка акта проверки. | ку. | | пись об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. |
| Направление акта проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, в случае отсутствия уполномоченного должностного лица органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводилась проверка, а также в случае отказа данного лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. | Должностное лицо органа ГПН, проводившее проверку. | -Акт проверки органа власти, акт проверки физического лица – правообладателя. -Почтовое уведомление о вручении акта проверки. -Контрольно-наблюдательное дело о противопожарном состоянии объекта защиты. | Непосредственно после завершения проверки. |
| Составление акта проверки в случае получения заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, измерений, специальных расследований, экспертиз. | Должностное лицо органа ГПН, проводившее проверку. | -Заключение по результатам проведенных исследований, испытаний, измерений, специальных расследований, экспертиз. -Акт проверки (акт проверки органа власти, акт проверки физического лица – правообладателя) | Акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения указанных исследований, испытаний, измерений, расследований и экспертиз. |
| Запись в журнале учета проверок. | Должностное лицо органа ГПН, проводившее проверку. | Журнал учета проверок органа ГПН | Непосредственно после завершения проверки. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись |

| | | | |
|--|--|---|---|
| Устранение выявленных нарушений требований пожарной безопасности | Орган власти, юридическое лицо, физическое лица, в отношении которого проводилась проверка | Акт проверки | Сроки устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности устанавливаются должностным лицом органа ГПН с учетом характера нарушения, а также исходя из организационных и технических условий, влияющих на их устранение. |
| Проведение внеплановой проверки | Должностное лицо органа ГПН, проводившее проверку. | Акт проверки, с приложением: <ul style="list-style-type: none"> - решения о не-принятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты; - протоколов отбора образцов продукции, проб; - протоколов (заключений) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз; - объяснения лиц, на которых возлагается ответственность за нарушения требований пожарной безопасности; - предписания об устранении нарушений и (или) предписания по устранению несоответствия; - рапорта на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения проверки); - распорядительного документа органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора); - документов, подтверждающих обоснованность и правомерность проведения вне-плановой проверки по основаниям; | Период проведения внеплановой проверки с целью контроля выполнения предписания об устранении нарушений и (или) предписания по устранению несоответствия устанавливается должностным лицом органа ГПН с учетом сроков устранения нарушений требований пожарной безопасности и срока давности привлечения к административной ответственности. |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | - уведомления о вручении, в случае направления заказным почтовым отправлением органом ГПН документов уполномоченному должностному лицу органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка. | |
| Регистрация дел об административных правонарушениях, возбужденных и (или) рассмотренных должностными лицами органа ГПН, а также сведения об их движении. | Должностное лицо органа ГПН, проводившее проверку. | Журнал учета дел об административных правонарушениях и представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения | Непосредственно после завершения проверки. |

4. Критерии оценки.

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены отчетные таблицы.
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если неправильно оформлены отчетные таблицы.

9.2.4. Практическая работа № 4 «Регламентированная процедура исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности – регистрация и учет проверок»

1. Цель: формирование системного представления об исполнении государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, в части, регистрации и учета проверок.

Нормативная документация по процедуре аудита экологической безопасности в организации

Приказ МЧС России от 16.03.2020 № 171 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности

2. Алгоритм выполнения.

1. Изучить теоретическую часть.
2. Изучить регламентированную процедуру – Таблица 5.
3. Ответить на тесты к практикуму.

3. Ожидаемый результат.

Таблица 5

РЕГЛАМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «РЕГИСТРАЦИЯ И УЧЕТ ПРОВЕРОК»

| Процесс (действие) | Ответственный | Документ | Сроки исполнения |
|---|---|--|---|
| Регистрация проведенной проверки. | Начальник органа ГПН | Журнал органа ГПН по учету проверок | В течение трех рабочих дней после подписания должностным лицом (должностными лицами) органа ГПН акта проверки (акта проверки органа власти, акта проверки физического лица - правообладателя) |
| Учет актов по результатам рассмотрения заявления и заключений | Начальник органа ГПН | Журнал учета выданных заключений. | В течение трех рабочих дней после подписания должностным лицом (должностными лицами) органа ГПН акта проверки (акта проверки органа власти, акта проверки физического лица - правообладателя) |
| Доклад начальнику органа ГПН либо его заместителю в устной форме об исполнении государственной функции. | Должностное лицо органа ГПН | Устная форма | В течение трех рабочих дней |
| Согласование акта проверки | Начальник органа ГПН либо его заместитель | Второй экземпляр акта проверки. Виза о согласовании акта проверки. | После проверки документов |
| Поступление информации о новом объекте защиты | Орган ГПН | Запросы в уполномоченные органы с целью получения первичной информации для формирования КНД и планирования проверок. | 10-ти дневный срок |
| Ведение: - журнала учета органов власти, объектов защиты и контрольно-наблюдательных | Сотрудники органа ГПН | Должностные инструкции | Постоянно |

| | | | |
|---|--|--|--|
| дел; - журнала органа ГПН по учету прове- рок; - журнала учета дел об административ- ных правонарушениях и представлений об устранении причин и условий, спо- собствовавших совершению администра- тивного правонарушения; - журнал учета выданных заключений; - учетные карточки личной консультации гражданина. | | | |
|---|--|--|--|

4. Критерии оценки.

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены отчетные таблицы.
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если неправильно оформлены отчетные таблицы.

9.2.5. Практическая работа № 5 «Регламентированная процедура исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности - Рассмотрение заявлений организаций и граждан о выдаче заключений о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности»

1. Цель: формирование системного представления об исполнении государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, в части, рассмотрения заявлений организаций и граждан о выдаче заключений о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности.

Нормативная документация по процедуре аудита экологической безопасности в организации

Приказ МЧС России от 16.03.2020 № 171 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности

2. Алгоритм выполнения.

1. Изучить теоретическую часть.
2. Изучить регламентированную процедуру – Таблица 6.

3. Ожидаемый результат.

Таблица 6

**РЕГЛАМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА
«РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАН О ВЫДАЧЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЙ О СООТВЕТСТВИИ ОБЪЕКТА ЗАЩИТЫ ТРЕБОВАНИЯМ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»**

| Процесс (действие) | Ответственный | Документ | Сроки исполнения |
|---|-----------------------------------|---|---|
| Рассмотрение заявления о выдаче заключения о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям пожарной безопасности | Орган ГПН | Письменное заявление | В срок, не превышающий 30 дней с момента его регистрации. |
| Составление акта обследования | Должностное лицо органа ГПН | Акт обследования в двух экземплярах. | В срок, не превышающий 30 дней с момента его регистрации. |
| Составление заключения о соответствии или несоответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности. | Орган ГПН Начальник органа ГПН | Акт обследования. Заключение о соответствии или несоответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности. | В срок, не превышающий 30 дней с момента его регистрации. |
| Вручение акта обследования по результатам рассмотрения заявления и | Орган ГПН | Акт обследования. Заключение о | В срок, не превышающий 30 дней с момента его реги- |

| | | | |
|---------------------------------|-----------|--|--|
| заключения заявителю | | соответствии или несоответствии. Квитанция о почтовом отправлении. Уведомление о вручении. | страции. |
| Проведение внеплановой проверки | Орган ГПН | Мотивированный раппорт о необходимости проведения внеплановой проверки. | В случае выявления при проведении обследования нарушений требований пожарной безопасности, являющихся основаниями для проведения внеплановой проверки, лицами, находящимися или фактически осуществляющими деятельность на объекте. защиты |

4. Критерии оценки.

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены отчетные таблицы.
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если неправильно оформлены отчетные таблицы.

9.2.7. Практическая работа № 7 «Регламентированная процедура исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности - Проведение консультаций по исполнению государственной функции и вопросам, входящим в компетенцию органов ГПН»

1. Цель: формирование системного представления об исполнении государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, в части, проведения консультаций по исполнению государственной функции и вопросам, входящим в компетенцию органов ГПН.

Нормативная документация по процедуре аудита экологической безопасности в организации

Приказ МЧС России от 16.03.2020 № 171 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности

2. Алгоритм выполнения.

1. Изучить теоретическую часть.
2. Изучить регламентированную процедуру – Таблица 8.

3. Ожидаемый результат.

Таблица 8
РЕГЛАМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА
«ПРОВЕДЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ И ВОПРОСАМ, ВХОДЯЩИМ В
КОМПЕТЕНЦИЮ ОРГАНОВ ГПН»

| Процесс (действие) | Ответственный | Документ | Сроки исполнения |
|---|------------------------------------|--|---|
| Предоставление кон- сультаций. | Должностное лицо органа ГПН. | Личное обращение. Письменный запрос. Телефонный звонок. Письмо по элек- тронной почте. Учетная карточка личной консульта- ции гражданина. | Время консультиро- вания устанавлива- ется начальником органа ГПН не менее четырех часов в ра- бочую неделю и размещается на дос- ке объявлений в ор- гане ГПН в доступ- ном для граждан ме- сте. |
| Ответ на письменные обращения граждан. | Должностное лицо органа ГПН. | Письменное обра- щение граждан. Письменное разьяс- нение. | В срок, не превы- шающий тридцати дней со дня реги- страции обращения. |
| Продление срока рас- смотрения обраще- ния. | Начальник ор- гана ГПН | Письменный запрос в соответствующие органы. Письменное уведом- ление о продлении срока рассмотрения обращения. | не более чем на 30 дней |
| Направление пись- менного обращения в орган, компетентный рассмотреть обраще- ние по существу | Орган ГПН | Письменное обра- щение. Письменное уведом- ление о направлении в другой государ- ственный орган. | В течение семи дней с момента регистра- ции обращения. |

4. Критерии оценки.

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены отчетные табли-
цы.
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если неправильно оформлены отчетные
таблицы.

10. Образовательные технологии и методические указания по освоению дисциплины (учебного курса)

| Технология | Формы обучения | Методы обучения |
|--|--|---|
| Технология модульного обучения – организация учебного процесса для полного овладения содержанием образовательных программ на основе независимых учебных модулей с учетом индивидуальных интересов и возможностей субъектов образовательного процесса. | Лекция-консультация. Семинар с использованием метода анализа конкретных ситуаций. | Решение ситуационных задач. Презентационный метод. Самостоятельная работа. Консультация. Индивидуальная работа. |
| Информационные технологии – специальные способы, программные и технические средства (кино, аудио – и видеосредства, компьютеры) для работы с информацией | Лекция-пресс-конференция. Визуальная лекция. | Презентационный метод. |
| Формы и методы обучения | | |
| Дистанционное обучение | Сетевая технология – изучение курса (учебной дисциплины) посредством электронных учебно-методических материалов, размещенных в обучающей среде с использованием компьютера, подключенного к сети Интернет. CD-технология – изучение курса (учебной дисциплины), представленного студенту в виде автономной электронной обучающей системы и электронной версии учебно-методических материалов на CD-диске. | |

Методические рекомендации по изучению дисциплины

Организация надзорной деятельности по пожарной безопасности

| | |
|----------|---|
| Модуль 1 | Тема 1.1. Федеральный государственный пожарный надзор; |
| Модуль 1 | Тема 1.2. Надзор за выполнением требований пожарной безопасности; |
| Модуль 1 | Тема 1.3. Требования к порядку исполнения государственной функции; |
| Модуль 1 | Самостоятельное изучение материала модуля 1, не вошедшего в курс лекций |
| Модуль 1 | Практическое занятие № 1-8 «Регламентированная процедура исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности: ведение учета объектов защиты, органов власти и планирование проверок в органах ГПН; проведение плановых и внеплановых проверок; оформление результатов проверок и принятие мер по результатам проверок; регистрация и учет проверок»; рассмотрение заявлений организаций и граждан о выдаче заключений о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности; рассмотрение межведомственных запросов; Проведение консультаций по исполнению государственной функции и вопросам, входящим в компетенцию |

| | |
|----------|--|
| | органов ГПН» |
| Модуль 2 | Тема 2.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме; |
| Модуль 2 | Тема 2.2. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции; |
| Модуль 2 | Самостоятельное изучение материала модуля 2, не вошедшего в курс лекций |

Модуль 1

Тема 1.1. Федеральный государственный пожарный надзор;

Цель и задачи изучения.

Цель – получение теоретических знаний по действующей нормативной правовой базе в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

Задачи:

Познакомиться с действующей нормативной правовой базой в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

Изучив данный модуль, студент должен:

иметь представление о действующей нормативной правовой базе в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

знать виды документов пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

владеть видами нормативных документов области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

При освоении темы необходимо:

- **изучить учебный материал.**
- **выполнить практические задания по теме**

Тема 1.2. Надзор за выполнением требований пожарной безопасности;

Цель и задачи изучения.

Цель – получение теоретических знаний по действующей нормативной правовой базе в области пожарной безопасности.

Задачи:

Познакомиться с действующей нормативной правовой базой в области пожарной безопасности.

Изучив данный модуль, студент должен:

иметь представление о действующей нормативной правовой базе в области пожарной безопасности.

знать виды документов пожарной безопасности.

владеть видами нормативных документов области пожарной безопасности.

При освоении темы необходимо:

- **изучить учебный материал.**
- **выполнить практические задания по теме**

Тема 1.3. Требования к порядку исполнения государственной функции;

Цель и задачи изучения.

Цель – получение теоретических знаний по действующей нормативной правовой базе в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

Задачи:

Познакомиться с действующей нормативной правовой базой в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

Изучив данный модуль, студент должен:

иметь представление о действующей нормативной правовой базе в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

знать виды документов пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

владеть видами нормативных документов области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

При освоении темы необходимо:

- изучить учебный материал.
- выполнить практические задания по теме
- при необходимости, задать вопросы преподавателю в форуме..

Модуль 2.

Тема 2.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме;

Цель и задачи изучения.

Цель – формирование системного представления об организации и проведении административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме.

Задачи:

Получение практических навыков разработки административных процедур, требований к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме.

Изучив данный модуль, студент должен:

иметь представление о порядке организации и проведении административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме.

уметь применять знания при организации и проведении административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме.

владеть: навыками оформления административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме.

Тема 2.2. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции;

Цель и задачи изучения.

Цель – формирование системного представления о порядке и форме контроля за исполнением государственной функции в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций;

Задачи:

Получение практических навыков в области контроля за исполнением государственной функции в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций;

Изучив данный модуль, студент должен:

иметь представление о порядке организации и проведении контроля за исполнением государственной функции в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций;

уметь применять знания при осуществлении контроля за исполнением государственной функции в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций;

владеть: навыками о порядке и форме контроля за исполнением государственной функции в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

При работе над модулем:

Использовать электронную базу <http://www.consultant.ru/>

При освоении темы необходимо:

- **изучить учебный материал;**

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (учебного курса)

11.1. Обязательная литература

| № п/п | Библиографическое описание | Тип (учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, практикум и др.) | Количество в библиотеке |
|-------|--|--|-------------------------|
| 1 | Собурь С. В. Краткий курс пожарно-технического минимума [Электронный ресурс] : учеб.-справ. пособие / С. В. Собурь. - 10-е изд., перераб. - Москва : ПожКнига, 2018. - 255 с. - (Пожарная безопасность предприятия). - ISBN 978-5-98629-082-9. | Учебно-справочное пособие | ЭБС "IPRbooks" |
| 2 | Хлистун Ю. В. Организация деятельности государственного пожарного надзора [Электронный ресурс] : учеб. пособие для бакалавров / Ю. В. Хлистун. - Саратов : Вузовское образование, 2018. - 125 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-4487-0175-7. | Учебное пособие | ЭБС "IPRbooks" |

11.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, видеопособия и др.)

- фонд научной библиотеки ТГУ:

| № п/п | Библиографическое описание | Тип (учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, практикум, аудио-, видеопособия и др.) | Количество в библиотеке |
|-------|--|--|-------------------------|
| 1 | Горина Л. Н. Организация надзорной деятельности по пожарной безопасности [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие для студентов очной формы обучения / Л. Н. Горина ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. "Управление пром. и эколог. безопасностью". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2017. - 114 с. - Библиогр.: с. 114. - ISBN 978-5-8259-1021-5. | учебно-методическое пособие | Репозиторий ТГУ |
| 2 | Государственный пожарный надзор [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Воронеж. гос. арх.-строит. ун-т ; сост. И. И. Переславцева. - Воронеж : ВГАСУ, 2015. - 55 с. - ISBN 978-5-7731-0501-5. | учебно-методическое пособие | ЭБС "IPRbooks" |
| 3 | Данилина Н. Е. Производственная безопасность [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие для студентов оч. формы обучения / Н. Е. Данилина, Л. Н. Горина ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; | учебно-методическое пособие | Репозиторий ТГУ |

| № п/п | Библиографическое описание | Тип (учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, практикум, аудио-, видеопособия и др.) | Количество в библиотеке |
|----------|---|--|-------------------------|
| | каф. "Управление пром. и экол. безопасностью". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2017. - 155 с. - Библиогр.: с. 151-155. - ISBN 978-5-8259-1141-0. | | |
| 4 | Пожарная безопасность общественных и жилых зданий [Электронный ресурс] : справочник / под ред. С. В. Собуря. - 5-е изд., с изменениями. - Москва : ПожКнига, 2015. - 157 с. : ил. - (Библиотека нормативно-технического работника). - ISBN 978-5-98629-067-6. | справочник | ЭБС "IPRbooks" |
| 5 | Собурь С. В. Доступно о пожарной безопасности [Электронный ресурс] : [учеб.-справ. пособие] / С. В. Собурь. - 9-е изд., с изм. - Москва : ПожКнига, 2016. - 32 с. : ил. - (Пожарная безопасность предприятия). - ISBN 978-5-98629-084-3. | учебно-справочное пособие | ЭБС "IPRbooks" |
| 6 | Собурь С. В. Краткий курс пожарно-технического минимума [Электронный ресурс] : учеб.-справ. пособие / С. В. Собурь. - 10-е изд., перераб. - Москва : ПожКнига, 2018. - 255 с. - (Пожарная безопасность предприятия). - ISBN 978-5-98629-082-9. | учебно-справочное пособие | ЭБС "IPRbooks" |
| 7 | Собурь С. В. Пожарная безопасность предприятия [Электронный ресурс] : Курс пожарно-технического минимума : учеб.-справ. пособие / С. В. Собурь. - 17-е изд., перераб. - Москва : ПожКнига, 2017. - 479 с. : ил. - Электронно-библиотечная система "IPRbooks". - ISBN 978-5-98629-079-9. | учебно-справочное пособие | ЭБС "IPRbooks" |

11.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

- Каталог программных продуктов с технологическими характеристиками [Электронный ресурс] Режим доступа: www.consultant.ru/
- Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.garant.ru/doc/main/> - Гарант
- Информационно-правовая система по законодательству Российской Федерации [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.kodeks.ru/>
- МЧС РФ [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.mchs.gov.ru/>

11.4. Перечень программного обеспечения

| № п/п | Наименование ПО | Количество лицензий | Реквизиты договора (дата, номер, срок действия) |
|-------|--|---------------------|---|
| 1 | Windows | 1398 | бессрочная |
| 2 | Office Standart | 1398 | бессрочная |
| 3 | Mirapolis Virtual Room до 500 участников | - | 868/2017 от 31.07.2017 |

11.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

| № п/п | Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и др. объектов для проведения практических и лабораторных занятий | Перечень основного оборудования | Фактический адрес учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и др. | Площадь, м ² | Количество посадочных мест |
|-------|---|--|--|-------------------------|----------------------------|
| 1. | Аудитория вебконференций. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа. Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ). Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций Учебная аудитория для проведения занятий текущего контроля и промежуточной аттестации УЛК-807 | Экран телевизионный, ширмы, проектор на штативе. стол преподавательский, стулья преподавательские, Транспарант-перетяжка, системный блок | Российская Федерация, 445020, Самарская область, г. Тольятти, ул.Белорусская, д. 16 В, УЛК-807 | 17,1 | 1 |

| № п/п | Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и др. объектов для проведения практических и лабораторных занятий | Перечень основного оборудования | Фактический адрес учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и др. | Площадь, м ² | Количество посадочных мест |
|----------|---|--|--|-------------------------|----------------------------|
| 2. | Аудитория вебконференций. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа. Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ). Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций Учебная аудитория для проведения занятий текущего контроля и промежуточной аттестации УЛК-810 | Экран телевизионный, ширма, проектор на штативе. стол преподавательский, стул преподавательский, транспарант-перетяжка, системный блок | Российская Федерация, 445020, Самарская область, г. Тольятти, ул.Белорусская, д. 16 В, УЛК-810 | 17,9 | 1 |
| 3 | Компьютерный класс. Помещение для самостоятельной работы. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа. Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ). Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. Учебная аудитория для проведения занятий текущего контроля и промежуточной аттестации. Г-401 | Столы ученические, стулья ученические, ПК с выходом в сеть Интернет | Российская Федерация, 445020, Самарская область, г. Тольятти, ул.Белорусская, д. 14, Г-401 | 84,8 | 16 |