

Министерство образования и науки Российской Федерации
Тольяттинский государственный университет
Институт машиностроения
Кафедра «Управление промышленной и экологической безопасностью»

Л.Н. Горина

ОРГАНИЗАЦИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

**Электронное учебно-методическое пособие
для студентов очной формы обучения**



© ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет», 2017

ISBN 978-5-8259-1021-5



УДК 614.849

ББК 38.96

Рецензент:

д-р техн. наук, профессор кафедры «Безопасность жизнедеятельности» Самарского государственного технического университета, заслуженный деятель науки РФ *Г.Н. Яговкин*.

Горина, Л.Н. Организация надзорной деятельности по пожарной безопасности : электрон. учеб.-метод. пособие для студентов очной формы обучения / Л.Н. Горина. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2017. – 1 оптический диск.

Учебно-методическое пособие подготовлено для изучения дисциплины и содержит регламентированные процедуры по организации и проведению надзорной деятельности по пожарной безопасности.

Предназначено для студентов направления подготовки магистров 280700.68 (20.04.01) «Техносферная безопасность».

Текстовое электронное издание.

Рекомендовано к изданию научно-методическим советом Тольяттинского государственного университета.

Минимальные системные требования: IBM PC-совместимый компьютер; Windows XP/Vista/7/8; ПП 500 МГц или эквивалент; 128 Мб ОЗУ; SVGA; CD-ROM; Adobe Acrobat Reader.

Редактор *Г.В. Данилова*
Технический редактор *Н.П. Крюкова*
Вёрстка: *Л.В. Сызганцева*
Художественное оформление,
компьютерное проектирование: *И.И. Шишкина*

Дата подписания к использованию 16.12.2016.
Объем издания 6,1 Мб.
Комплектация издания: компакт-диск, первичная упаковка.
Заказ № 1-41-15.

Издательство Тольяттинского государственного университета
445020, г. Тольятти, ул. Белорусская, 14,
тел. 8 (8482) 53-91-47, www.tltsu.ru

Содержание

Введение	6
Методические рекомендации по изучению дисциплины	9
Практическое занятие 1. Регламентированная процедура исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности – ведение учета объектов защиты, органов власти и планирование проверок в органах ГПН	12
Практическое занятие 2. Регламентированная процедура исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности – проведение плановых и внеплановых проверок	35
Практическое занятие 3. Регламентированная процедура исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности – оформление результатов проверок и принятие мер по результатам проверок	49
Практическое занятие 4. Регламентированная процедура исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности – регистрация и учет проверок	93
Практическое занятие 5. Регламентированная процедура исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности – рассмотрение заявлений организаций и граждан о выдаче заключений о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности	98
Практическое занятие 6. Регламентированная процедура исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности – рассмотрение межведомственных запросов	103

Практическое занятие 7. Регламентированная процедура исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности – проведение консультаций по исполнению государственной функции и вопросам, входящим в компетенцию органов ГПН	106
Вопросы к зачету	111
Библиографический список	114

ВВЕДЕНИЕ

Пожарная безопасность — состояние защищённости личности, имущества, общества и государства от пожаров. Обеспечение пожарной безопасности — одна из важнейших функций государства.

Элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации и иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Достижению пожарной безопасности способствует осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности.

Пособие содержит нормативный материал по организации надзорной деятельности на объектах защиты. Нормативные документы приведены по состоянию на 01.11.2016 года. Предназначено для подготовки магистров по направлению «Техносферная безопасность».

Курс «Организация надзорной деятельности по пожарной безопасности» направлен на формирование теоретических знаний нормативных правовых актов по организации надзора в организациях, на объектах за выполнением требований пожарной безопасности, а также практических навыков организации и проведения проверок в организациях и на объектах по надзору за выполнением требований пожарной безопасности.

Курс позволяет расширить знания студентов в области организации и проведения надзорной деятельности по пожарной безопасности, систематизировать знания в области требований пожарной безопасности к объектам их исполнения при проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации.

В результате изучения дисциплины студенты приобретают практические навыки организации и проведения процедур надзора (плановые и внеплановые проверки), оформления результатов и разработки плана мероприятий по соблюдению требований пожарной безопасности на объекте или в организации.

Цель изучения дисциплины – формирование профессиональных компетенций в области организации и проведения надзорной деятельности по пожарной безопасности.

Задачи:

- изучение нормативных правовых документов по организации и проведению надзорной деятельности за выполнением требований пожарной безопасности в организациях и на объектах;
- разработка документированной процедуры по организации и проведению надзорной деятельности за выполнением требований пожарной безопасности в организациях и на объектах;
- формирование практических навыков:
 - проведения плановых проверок по соблюдению требований пожарной безопасности на объекте или в организации;
 - проведения внеплановых проверок по соблюдению требований пожарной безопасности на объекте или в организации;
 - оформления результатов проверок и принятия мер по их результатам;
 - организации и осуществления контроля за исполнением государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности;
 - применения теоретических знаний нормативных правовых документов в практической деятельности по осуществлению государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности.

Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВО

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла дисциплин ФГОС ВО.

Дисциплина (учебный курс) базируется на освоении общенаучного цикла – мониторинг безопасности, профессионального цикла – организация и управление пожарной безопасностью.

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения дисциплины (учебного курса), необходимы для формирования профессиональных знаний, умений, компетенций выпускника.

***Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
(учебного курса)***

В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент формирует и демонстрирует следующие профессиональные компетенции:

- способность проводить экспертизу безопасности и экологичности технических проектов, производств, промышленных предприятий и территориально-производственных комплексов (ПК-20);
- способность проводить экспертизу безопасности объекта, сертификацию изделий машин, материалов на безопасность (ПК-23).

В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент должен

- *знать* требования пожарной безопасности, предъявляемые к гражданам и организациям нормативными правовыми документами; порядок организации и реализации государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности;
- *уметь* применять знания нормативных правовых документов, содержащие требования пожарной безопасности к объектам и организациям; оформлять результаты надзорной деятельности согласно регламентированной процедуре и административному регламенту;
- *владеть* законодательными и правовыми документами в области пожарной безопасности, требованиями пожарной безопасности технических регламентов, правилами противопожарного режима, понятийно-терминологическим аппаратом в области пожарной безопасности; навыками профессиональной деятельности по осуществлению государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности.

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Модуль 1

Тема 1.1. Федеральный государственный пожарный надзор.

Тема 1.2. Надзор за выполнением требований пожарной безопасности.

Тема 1.3. Требования к порядку исполнения государственной функции.

Цель изучения – получение теоретических знаний по структуре и функциям Федерального государственного пожарного надзора.

Задача – познакомиться со структурой и функциями Федерального государственного пожарного надзора.

Изучив данный модуль, студент должен:

- иметь представление об организации пожарного надзора;
- знать структуру и функции Федерального государственного пожарного надзора;
- владеть видами профессиональной деятельности сотрудников Федерального пожарного надзора.

При работе над модулем студентам рекомендуется сначала изучить Приказ от 28 июня 2012 г. № 375 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий «Об утверждении административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности» – <http://www.consultant.ru/>.

При освоении темы необходимо:

- изучить учебный материал;
- выполнить практические задания;
- оформить отчет;
- сдать задания преподавателю.

Модуль 2

Тема 2.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме.

Цель изучения — формирование системного представления об исполнении государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности.

Задачи:

- изучить Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности;
- получить практические навыки разработки регламентированных процедур по надзору за выполнением требований пожарной безопасности.

Изучив данный модуль, студент должен:

- иметь представление о порядке исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности;
- знать порядок исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности;
- уметь применять знания при разработке регламентированных процедур по исполнению государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности;
- владеть навыками оформления регламентированных процедур по исполнению государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности.

При работе над модулем студентам рекомендуется сначала изучить Приказ от 28 июня 2012 г. № 375 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий «Об утверждении административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-

циям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности» – <http://www.consultant.ru/>.

При освоении темы необходимо:

- изучить учебный материал;
- выполнить практические задания;
- оформить отчет;
- сдать задания преподавателю.

Практическое занятие 1

Регламентированная процедура исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности – ведение учета объектов защиты, органов власти и планирование проверок в органах ГПН

Цель занятия – формирование системного представления об исполнении государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности в части ведения учета объектов защиты, органов власти и планирование проверок в органах ГПН.

Нормативно-правовая база: Приказ от 28 июня 2012 г. № 375 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий «Об утверждении административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности».

Алгоритм выполнения практического задания:

- 1) изучить теоретическую часть;
- 2) ознакомиться с регламентированной процедурой (табл. 1);
- 3) выбрать вариант задания (табл. 2);
- 4) заполнить форму 1;
- 5) заполнить форму 2;
- 6) заполнить форму 3;
- 7) заполнить форму 4.

Критерии оценки выполнения практической работы

Наименование критерия	Значение критерия	Значение критерия в баллах
1. Выполнение практического задания	Практическое задание не выполнено	0 баллов
	Практическое задание выполнено с ошибками (более 3)	1 балл
	Практическое задание выполнено с ошибками (до 3)	2 балла
	Практическое задание выполнено	3 балла

Наименование критерия	Значение критерия	Значение критерия в баллах
2. Теоретическая часть	Ответы на вопросы не получены	0 баллов
	Ответы содержат ошибки (до 3)	1 балл
	Ответы на вопросы получены	2 балла
3. Оформление практического задания	Практическое задание не оформлено	0 баллов
	Практическое задание оформлено с ошибками (до 3)	1 балл
	Практическое задание оформлено без замечаний	2 балла

Ведение учета объектов защиты, органов власти и планирование проверок в органах ГПН

В органах ГПН ведется учет объектов защиты, органов власти путем ведения журнала учета объектов, в котором:

- для органов власти – учитывается их территориальное расположение с учетом административно-территориального деления;
- для зданий, строений и сооружений, включая временные, – учитывается каждый объект защиты, имеющий адрес местоположения, позволяющий однозначно определить указанный объект на территории, подведомственной органу ГПН, за исключением объектов индивидуального жилищного строительства, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан;
- для садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан – учитывается организация, в зону ответственности которой входит выполнение требований пожарной безопасности на соответствующей территории.

Журнал учета объектов подлежит ежегодной корректировке с учетом полученных по результатам письменных запросов органов ГПН официальных документов из соответствующих органов власти, содержащих информацию об изменении данных, а также копии решения уполномоченного органа власти о вводе в эксплуатацию построенного, реконструированного объекта капитального строительства.

Деятельность должностных лиц органов ГПН осуществляется:

- в соответствии с пятилетними планами проведения проверок органов власти, разрабатываемыми в органах ГПН региональных

- центров МЧС России, органах ГПН главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации, территориальных отделах (отделениях, инспекциях) органов ГПН главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации, в органах ГПН специальных и воинских подразделений, с учетом административно-территориального деления (далее – пятилетний план);
- ежегодными планами проведения проверок объектов защиты, правообладателями которых являются юридические лица и индивидуальные предприниматели (далее – ежегодный план);
 - ежегодными планами проведения проверок объектов защиты физических лиц – правообладателей, за исключением объектов защиты – жилых помещений (далее – ежегодный план проверок физических лиц – правообладателей соответственно);
 - планами-графиками государственного инспектора по пожарному надзору, осуществляющего государственную функцию, составляемыми ежемесячно с учетом должностных обязанностей должностных лиц органов ГПН.

Планы хранятся в течение трех лет.

Пятилетний план разрабатывается не позднее 15 августа перед началом первого календарного года в пятилетнем плане и утверждается начальником органа ГПН до 20 августа года, предшествующего началу первого календарного года в пятилетнем плане.

Ежегодный план проверок физических лиц – правообладателей разрабатывается не позднее 15 августа года, предшествующего году проведения плановых проверок, и утверждается начальником органа ГПН до 20 августа года, предшествующего году проведения плановых проверок.

Ежегодный план разрабатывается не позднее 20 августа года, предшествующего году проведения плановых проверок, и утверждается начальником органа ГПН до 20 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок.

В ежегодный план включаются сведения, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации. В ежегодном плане дополнительно указываются наименование и место нахождения объекта защиты, в отношении которого, соответственно, планируется проведение проверки, наименование его правообладателя (правообладателей).

В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, проект ежегодного плана на бумажном носителе с приложением копии в электронном виде направляется органом ГПН в соответствующий орган прокуратуры заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью (при наличии таковой).

Органы ГПН рассматривают поступившие предложения органов прокуратуры по проектам ежегодных планов и по итогам их рассмотрения направляют в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденные ежегодные планы. Органы ГПН главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации направляют в органы ГПН региональных центров МЧС России в срок до 20 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденные ежегодные планы. Органы ГПН региональных центров МЧС России обобщают утвержденные ежегодные планы, поступившие из органов ГПН соответствующих субъектов Российской Федерации, и направляют их в установленном порядке в ДНД МЧС России в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок. Органы ГПН специальных и воинских подразделений направляют утвержденные ежегодные планы в установленном порядке в ДНД МЧС России в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок. ДНД МЧС России до 31 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок, составляет ежегодный план, включающий сведения утвержденных ежегодных планов, представленных территориальными органами ГПН и органами ГПН специальных и воинских подразделений. Ежегодный план размещается на официальном сайте МЧС России в сети Интернет, за исключением информации, свободное распространение которой запрещено или ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе планов проверок в отношении объектов защиты, отнесенных к перечню критически важных для национальной безопасности страны.

Пятилетний план, ежегодный план, ежегодный план проверок физических лиц – правообладателей каждого органа ГПН, утверж-

денный его начальником, до 31 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок, публикуется региональным центром МЧС России, главным управлением МЧС России по субъекту Российской Федерации, органом ГПН специальных и воинских подразделений на их официальных сайтах в сети Интернет (при наличии таковых), а также размещается на информационных стендах в помещениях органов ГПН, непосредственно участвующих в осуществлении государственной функции. Ответственными за публикацию планов проведения проверок на предстоящий год являются органы ГПН региональных центров МЧС России, органы ГПН главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации, органы ГПН специальных и воинских подразделений.

Планирование проверок осуществляется на основе анализа обстановки с пожарами, противопожарного состояния населенных пунктов, объектов защиты, с учетом решений вышестоящих должностных лиц органов ГПН, сезонных и местных условий, сроков исполнения ранее выданных предписаний об устранении нарушений, сведений о проведении независимой оценки пожарного риска на объектах защиты, выполненной аккредитованной в установленном порядке организацией, с выводом о выполнении условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности (далее – НОР), сведений из реестра уведомлений о начале деятельности, а также официальных документов, полученных по результатам письменных запросов органов ГПН в соответствующие уполномоченные органы государственной власти и органы местного самоуправления:

- о правообладателях объектов защиты;
- отнесении правообладателей объектов защиты к субъектам малого (малое предприятие или микропредприятие) или среднего предпринимательства;
- вводе объектов защиты в эксплуатацию;
- государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

Основанием для включения плановой проверки органа власти в пятилетний план является истечение пяти лет со дня окончания проведения последней плановой проверки органа власти.

Основанием для включения плановой проверки объекта защиты в ежегодный план является истечение:

1) трех лет со дня:

- ввода объекта защиты в эксплуатацию или изменения его класса функциональной пожарной опасности;
- окончания проведения последней плановой проверки;

2) одного года и более со дня окончания проведения последней плановой проверки объекта защиты, используемого (эксплуатируемого) организацией, осуществляющей отдельные виды деятельности, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации.

Основанием для включения плановой проверки объекта защиты в ежегодный план проверок физических лиц – правообладателей является истечение трех лет со дня:

- ввода объекта защиты в эксплуатацию или изменения его класса функциональной пожарной опасности;
- окончания проведения последней плановой проверки.

В случае поступления до утверждения ежегодного плана в орган ГПН, непосредственно осуществляющий государственную функцию на объекте защиты, заключения НОР плановые проверки в отношении таких объектов защиты планируются:

- по истечении одного года и более со дня поступления в орган ГПН заключения НОР для объектов защиты, используемых (эксплуатируемых) организациями, осуществляющими отдельные виды деятельности;
- по истечении трех лет со дня поступления в орган ГПН заключения НОР для иных объектов защиты.

Орган ГПН не вправе оценивать полноту и достоверность заключения НОР на объекте защиты.

Должностные лица органов ГПН ежемесячно составляют планы-графики государственного инспектора по пожарному надзору, осуществляющего государственную функцию, утверждаемые их непосредственными начальниками.

В пятилетний и ежегодный планы проверок физических лиц – правообладателей могут вноситься изменения на основании решения Правительства Российской Федерации, а также в связи с по-

становкой на учет новых объектов защиты, ликвидацией объектов защиты, результатами анализа обстановки с пожарами, изменением уровня противопожарного состояния населенных пунктов, объектов защиты.

В ежегодный план могут вноситься изменения в порядке, определенном Правительством Российской Федерации. Изменения, вносимые в ежегодный план, направляются начальником органа ГПН в органы прокуратуры с указанием оснований внесения изменений. Согласованные изменения утверждаются начальником органа ГПН и публикуются, а также размещаются на информационных стендах в помещениях органов ГПН в течение пяти рабочих дней с момента получения материалов из органов прокуратуры.

Изменения в планы-графики государственного инспектора по пожарному надзору, осуществляющего государственную функцию, составляемые ежемесячно с учетом должностных обязанностей должностных лиц органов ГПН, вносятся после внесения изменений в пятилетний план, ежегодный план, ежегодный план проверок физических лиц – правообладателей.

Объекты защиты и органы власти для осуществления государственной функции закрепляются за должностными лицами органов ГПН по территориальному или ведомственному признаку ежегодным распоряжением начальника органа ГПН, которое издается не позднее 30 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок.

Критически важные для национальной безопасности страны, другие особо важные пожароопасные объекты, особо ценные объекты культурного наследия народов Российской Федерации, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, для осуществления государственной функции закрепляются за начальниками органов ГПН главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации и их заместителями, начальниками органов ГПН специальных и воинских подразделений и их заместителями. В исключительных случаях данные объекты могут закрепляться за наиболее подготовленными должностными лицами указанных органов ГПН.

В ежегодное распоряжение о закреплении объектов защиты могут вноситься изменения, необходимость которых определяется изменением территории, обслуживаемой органом ГПН, кадровыми перестановками, ликвидацией объектов защиты.

Ежегодное распоряжение о закреплении объектов защиты за истекший год хранится в течение трех лет.

При планировании количества проверок, проводимых должностными лицами органов ГПН, в плане-графике государственного инспектора по пожарному надзору, осуществляющего государственную функцию, составляемом ежемесячно, учитываются следующие стадии осуществления государственной функции: подготовка (ознакомление с документами по объекту надзора, в том числе с документами предыдущих проверок) и проведение проверки, оформление результатов проверки, производство по делу об административном правонарушении, участие в судебных заседаниях по рассмотрению дел об административных правонарушениях и жалоб на решения должностных лиц органов ГПН, прием граждан, связанный с проведением проверок, участие в проверках в отношении объектов защиты, осуществляемых непосредственно органами прокуратуры в рамках прокурорского надзора, участие в проведении предварительного расследования по фактам пожаров.

Результаты надзорной деятельности должны ежеквартально анализироваться в органах ГПН для последующего их использования в государственном регулировании в области пожарной безопасности и для совершенствования организации и осуществления государственной функции, а также в целях прогнозирования состояния исполнения требований при осуществлении органами власти, организациями и гражданами своей деятельности и своевременного реагирования на изменение обстановки с пожарами на обслуживаемой территории.

Анализ результатов деятельности органов ГПН должен охватывать все ее направления.

Таблица 1

Регламентированная процедура «Ведение учета объектов защиты, органов власти и планирование проверок в органах ГПН»

Процесс (действие)	Ответственный	Документ	Сроки исполнения
Ведение учета объектов защиты	Инспекторы ГПН	Журнал учета объектов	Ежегодная корректировка
Разработка пятилетнего плана проверок органов власти	Органы ГПН, с учетом административно-территориального деления	Пятилетний план проверок органов власти	Не позднее 15 августа перед началом первого календарного года в пятилетнем плане
Разработка ежегодного плана проверок юридических лиц	Органы ГПН	Ежегодный план проведения проверок объектов защиты, правообладателями которых являются юридические лица и индивидуальные предприниматели	Не позднее 20 августа года, предшествующего году проведения плановых проверок
Разработка ежегодного плана проведения проверок объектов защиты физических лиц	Органы ГПН	Ежегодный план проведения проверок объектов защиты физических лиц	Не позднее 15 августа года, предшествующего году проведения плановых проверок
Разработка плана-графика государственного инспектора по пожарному надзору	Должностные лица органов ГПН	План-график государственного инспектора по пожарному надзору	Ежемесячно
Направление проекта ежегодного плана на бумажном носителе с приложением копии в электронном виде в соответствующий орган прокуратуры	Органы ГПН	Проект ежегодного плана на бумажном носителе с приложением копии в электронном виде	В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок

Процесс (действие)	Ответственный	Документ	Сроки исполнения
Рассмотрение поступивших предложений органов прокуратуры по проектам ежегодных планов и отправка утвержденных ежегодных планов	Органы ГПН	Проект ежегодного плана на бумажном носителе с приложением копии в электронном виде	В срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок
Размещение ежегодных планов на официальном сайте МЧС России в сети Интернет	Органы ГПН региональных центров МЧС России, органы ГПН главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации, органы ГПН специальных и воинских подразделений	Пятилетний план, ежегодный план, ежегодный план проверок физических лиц – правообладателей	В срок до 31 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок
Закрепление объектов защиты и органов власти для осуществления государственной функции за должностными лицами органов ГПН	Начальник органа ГПН	Ежегодное распоряжение начальника органа ГПН	Не позднее 30 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок
Анализ надзорной деятельности органов ГПН	Органы ГПН	Отчеты, результаты проверок и т. д.	Ежеквартально

Таблица 2

Сведения о местонахождении и контактных телефонах
департамента надзорной деятельности, региональных центров
МЧС России, Главных управлений МЧС России по субъектам
Российской Федерации

№ п/п	Наименование территориального органа МЧС России	Адрес, номер телефона	Наименование органа государственного пожарного надзора
1	Главное управление МЧС России по Белгородской области	308013, г. Белгород, ул. Волчанская, дом 163, тел. 8 (4722) 32-03-00	Отдел надзорной деятельности г. Белгорода
2	Главное управление МЧС России по Брянской области	241007, г. Брянск, ул. Дуки, дом 59, тел. 8 (4832) 74-25-33	Отдел надзорной деятельности г. Брянска
3	Главное управление МЧС России по Владимирской области	600026, г. Владимир, ул. Краснознаменная, дом 16, тел. 8 (492) 32-24-69, 32-65-40	Отдел надзорной деятельности г. Владимира
4	Главное управление МЧС России по Воронежской области	394006, г. Воронеж, ул. Куцыгина, дом 28, тел. 8 (4732) 55-38-38	Отдел надзорной деятельности г. Воронежа
5	Главное управление МЧС России по Ивановской области	153009, г. Иваново, ул. Диановых, дом 8а, тел. 8 (4932) 29-91-08, 26-25-27	Отдел надзорной деятельности г. Иваново
6	Главное управление МЧС России по Калужской области	248001, г. Калуга, ул. Кирова, дом 9а, тел. 8 (4842) 57-48-41	Отдел надзорной деятельности г. Калуги
7	Главное управление МЧС России по Костромской области	156013, г. Кострома, ул. Ленина, дом 20, тел. 8 (4942) 31-37-80	Отдел надзорной деятельности г. Костромы
8	Главное управление МЧС России по Курской области	305000, г. Курск, ул. Можаяевская, дом 6, тел. 8 (4712) 55-72-59	Отдел надзорной деятельности г. Курска
9	Главное управление МЧС России по Липецкой области	398024, г. Липецк, ул. Папина, дом 2а, тел. 8 (4742) 22-88-02, 22-88-04	Отдел надзорной деятельности г. Липецка
10	Главное управление МЧС по Московской области	117432, г. Москва, ул. Обручева, дом 46, тел. 8 (495) 542-21-45, 542-21-46	Отдел надзорной деятельности по Московской области

№ п/п	Наименование территориального органа МЧС России	Адрес, номер телефона	Наименование органа государственного пожарного надзора
11	Главное управление МЧС по Орловской области	302028, г. Орел, ул. Саурена Шамяна, дом 33, тел. 8 (4862) 43-39-99	Отдел надзорной деятельности г. Орла
12	Главное управление МЧС по Рязанской области	390000, г. Рязань, ул. Каляева, дом 13, тел. 8 (4912) 27-52-68, 27-52-69	Отдел надзорной деятельности г. Рязани
13	Главное управление МЧС России по Тверской области	170034, г. Тверь, ул. Дарвина, дом 12, тел. 8 (4822) 32-19-21, 34-26-36	Отдел надзорной деятельности г. Твери
14	Главное управление МЧС по Тульской области	300034, г. Тула, пр-т Ленина, дом 2, тел. 8 (4872) 36-44-74	Отдел надзорной деятельности г. Тулы
15	Главное управление МЧС по Ярославской области	150000, г. Ярославль, ул. Андропова, дом 23, тел. 8 (4852) 30-01-01, 72-64-38	Отдел надзорной деятельности г. Ярославля
16	Главное управление МЧС по Вологодской области	160009, г. Вологда, ул. Мальцева, дом 41, тел. 8 (8172) 72-12-60, 57-12-33	Отдел надзорной деятельности г. Вологды
17	Главное управление МЧС России по Ленинградской области	190020, г. Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр., дом 24, тел. 8 (812) 718-59-75	Отдел надзорной деятельности по Ленинградской области
18	Главное управление МЧС России по Мурманской области	183025, г. Мурманск, ул. Буркова, дом 4, тел. 8 (8152) 47-39-06	Отдел надзорной деятельности г. Мурманска
19	Главное управление МЧС России по Новгородской области	173020, г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 67, тел. 8 (8162) 77-46-02	Отдел надзорной деятельности г. Новгорода
20	Главное управление МЧС России по Псковской области	181019, г. Псков, ул. Инженерная, дом 92, тел. 8 (8112) 53-67-22	Отдел надзорной деятельности г. Пскова

№ п/п	Наименование территориального органа МЧС России	Адрес, номер телефона	Наименование органа государственного пожарного надзора
21	Главное управление МЧС России по Республике Татарстан	420088, г. Казань, ул. Академика Арбузова, дом 50, тел. 8 (8432) 72-03-90, 38-39-05	Отдел надзорной деятельности по Республике Татарстан
22	Главное управление МЧС России по Удмуртской Республике	426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, дом 325, тел. 8 (3412) 51-45-50, 51-47-47, 22-72-08	Отдел надзорной деятельности г. Ижевска
23	Главное управление МЧС России по Пермскому краю	614990, г. Пермь, ул. Большевикская, дом 53а, тел. 8 (3422) 10-42-39, 10-43-69	Отдел надзорной деятельности г. Перми
24	Главное управление МЧС России по Кировской области	610036, г. Киров, ул. Маклина, дом 65, тел. 8 (8332) 54-69-62, 64-21-77	Отдел надзорной деятельности г. Кирова
25	Главное управление МЧС России по Нижегородской области	603950, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, дом 6, тел. 8 (831) 277-93-70	Отдел надзорной деятельности г. Нижнего Новгорода
26	Главное управление МЧС России по Оренбургской области	460000, г. Оренбург, ул. Гая, дом 21, тел. 8 (3532) 78-05-09, 78-05-11	Отдел надзорной деятельности г. Оренбурга
27	Главное управление МЧС России по Пензенской области	440044, г. Пенза, ул. Дзержинского, дом 5, тел. 8 (8412) 54-13-54, 56-33-79	Отдел надзорной деятельности г. Пензы
28	Главное управление МЧС России по Самарской области	443100, г. Самара, ул. Галактионовская, дом 193, тел. 8 (846) 338-96-68	Отдел надзорной деятельности г. Тольятти
29	Главное управление МЧС России по Саратовской области	410028, г. Саратов, пл. Соборная, дом 7, тел. 8 (8452) 27-73-32, 23-50-15	Отдел надзорной деятельности г. Саратова

№ п/п	Наименование территориального органа МЧС России	Адрес, номер телефона	Наименование органа государственного пожарного надзора
30	Главное управление МЧС России по Ульяновской области	432063, г. Ульяновск, пер. Пожарный, дом 4, тел. 8 (8422) 42-08-72, 44-21-12	Отдел надзорной деятельности г. Ульяновска
31	Главное управление МЧС России по Курганской области	640020, г. Курган, ул. Томина, дом 34, тел. 8 (3522) 47-64-00, 47-64-01	Отдел надзорной деятельности г. Кургана
32	Главное управление МЧС России по Свердловской области	620151, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, дом 8а, тел. 8 (343) 371-17-00, 371-33-55	Отдел надзорной деятельности г. Екатеринбурга
33	Главное управление МЧС России по Тюменской области	625048, г. Тюмень, ул. М. Горького, дом 72, тел. 8 (3452) 24-56-24	Отдел надзорной деятельности г. Тюмени
34	Главное управление МЧС России по Челябинской области	454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, дом 68, тел. 8 (3512) 66-50-55, 66-56-48	Отдел надзорной деятельности г. Челябинска
35	Главное управление МЧС России по Астраханской области	414045, г. Астрахань, ул. Волжская, дом 11, тел. 8 (8512) 22-64-68, 22-95-16	Отдел надзорной деятельности г. Астрахани
36	Главное управление МЧС России по Волгоградской области	400131, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, дом 15а, тел. 8 (8442) 95-25-55	Отдел надзорной деятельности г. Волгограда
37	Главное управление МЧС России по Ростовской области	344018, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, дом 132, тел. 8 (8632) 40-36-79, 40-29-89	Отдел надзорной деятельности г. Ростова
38	Главное управление МЧС России по Красноярскому краю	660049, г. Красноярск, пр-т Мира, дом 68, тел. 8 (3912) 23-44-60	Отдел надзорной деятельности г. Красноярска

№ п/п	Наименование территориального органа МЧС России	Адрес, номер телефона	Наименование органа государственного пожарного надзора
39	Главное управление МЧС России по Иркутской области	664011, г. Иркутск, ул. Ударника, дом 4, тел. 8 (3952) 25-79-78, 24-04-48	Отдел надзорной деятельности г. Иркутска
40	Главное управление МЧС России по Кемеровской области	650040, г. Кемерово, пр. Ленина, дом 55а, тел. 8 (3842) 58-42-28, 58-30-99	Отдел надзорной деятельности г. Кемерово
41	Главное управление МЧС России по Новосибирской области	630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, дом 80, тел. 8 (3832) 22-44-90, 23-28-62	Отдел надзорной деятельности г. Новосибирска
42	Главное управление МЧС России по Омской области	644099, г. Омск, ул. Интернациональная, дом 41, тел. 8 (3812) 25-55-16	Отдел надзорной деятельности г. Омска
43	Главное управление МЧС России по Томской области	634034, г. Томск, ул. Вершинина, дом 48/1, тел. 8 (3822) 43-32-70, 43-32-44	Отдел надзорной деятельности г. Томска
44	Главное управление МЧС России по Приморскому краю	690029, г. Владивосток, ул. Суханова, дом 3, тел. 8 (4232) 43-28-27, 43-25-49	Отдел надзорной деятельности г. Владивостока
45	Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю	680610, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, дом 146, тел. 8 (4212) 32-45-74, 32-45-78	Отдел надзорной деятельности г. Хабаровска

Форма 1

Журнал учета объектов защиты, органов власти
и контрольно-наблюдательных дел

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

XXXXXXXXXXXXX (из таблицы 2)

(наименование территориального органа МЧС России)

XXXXXXXXXXXXX (из таблицы 2)

(наименование органа государственного пожарного надзора)

XXXXXXXXXXXXX (из таблицы 2)

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Журнал

учета объектов защиты, органов власти и контрольно-наблюдательных дел

Начат: «XX» XXXXXXXX 20XX г.

Окончен: «__» _____ 20__ г.

№ п/п	Наименование объекта защиты, перечень его правообладателей, наименование органа власти, адрес места нахождения	За кем закреплён объект защиты	Вид пожарной охраны, в том числе добровольной, наличие пожарной техники	№ контрольно-наблюдательного дела	Отметка о прекращении существования (эксплуатации) объекта защиты	Сроки и виды проводимых проверок			
						20XX г.	20XX г.	20XX г.	20XX г.
1	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение прогимназия № 132 «Альтаир», г. XXXXX, ул. Чайкиной, 64	Инспектор ОНД г.о. XXXXX Иванов И.И.	ФГКУ «00 ОФПС по XXXXXX области»	2-16-5-1		Плановая	Внеплановая		
2	ООО «СБЕРБАНК» г.о. XXXXX, ул. Ленина, 69-Б	Старший инспектор ОНД г.о. XXXXX Петрова Н.В.	ФГКУ «00 ОФПС по XXXXXX области»	2-16-5-102				Плановая	Внеплановая

Форма 2

Пятилетний план проведения проверок
органов государственной власти, органов местного самоуправления

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

XXXXXXXXXXXX (из таблицы 2)

(наименование территориального органа МЧС России)

XXXXXXXXXXXX (из таблицы 2)

(наименование органа государственного пожарного надзора и адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

УТВЕРЖДАЮ

должность, звание, фамилия

инициалы начальника органа ГПН
ХХ ХХХХХХХХХХХХХХ 20ХХ г.

ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН

проведения проверок органов государственной власти, органов местного самоуправления на 20ХХ–20ХХ годы

№ п/п	Адрес места нахождения	Наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, деятельность которого подлежит проверке	Код ОКАТО	Цель проведения проверки	Основание проведения проверки – дата окончания последней проверки	Дата начала проведения проверки*	Срок проведения плановой проверки, рабочих дней
1	г. ХХХХХ, ул. ХХХХХХХХХХХХ, д. ХХХХ	Правительство ХХХХХХ области	36401383000	Соблюдение обязательных требований, установленных нормативно-правовыми актами в области пожарной безопасности	Ст. 6.1 ФЗ № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. – октябрь 2013	Октябрь 20ХХ г.	20 рабочих дней
2	г.о. ХХХХХХХХ, ул. ХХХХХХХ, 33-Б	Администрация ХХХХХХ района	36440368000	Соблюдение требований пожарной безопасности органами власти, в том числе на объектах защиты, используемых (эксплуатируемых) ими в процессе осуществления своей деятельности	Ст. 6.1 ФЗ № 69-ФЗ от 21.12.1994 г.	Февраль 20ХХ г.	20 рабочих дней
3	г.о. ХХХХХХХХ, ул. ХХХХХХХ, 33-Б	Администрация ХХХХХХ района	36440368000	Соблюдение обязательных требований, установленных правовыми актами в области ГО и ЧС	ФЗ № 28-ФЗ от 12.02.1998 г., ФЗ № 68-ФЗ от 21.12.1994	Февраль 20ХХ г.	20 рабочих дней

*Указывается календарный месяц начала проведения проверки.

Форма 3

Ежегодный план проведения плановых проверок
объектов защиты, правообладателями которых являются граждане,
не являющиеся индивидуальными предпринимателями
(за исключением объектов защиты – жилых помещений)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

XXXXXXXXXXXX (из таблицы 2)

(наименование территориального органа МЧС России)

XXXXXXXXXXXX (из таблицы 2)

(наименование органа государственного пожарного надзора и адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

УТВЕРЖДАЮ

должность, звание, фамилия,

инициалы начальника органа ГПН

XX XXXXXXXXXXXX 20XX г.

Ежегодный план проведения плановых проверок
объектов защиты, правообладателями которых являются граждане, не являющиеся индивидуальными предпринимателями
(за исключением объектов защиты – жилых помещений) на 20XX год

№ п/п	Наименование и адрес места нахождения объекта защиты	Наименование физического лица – правообладателя объекта защиты, деятельность которого подлежит проверке	Цель проведения проверки	Основание проведения проверки	Дата начала проведения проверки*	Срок проведения плановой проверки, рабочих дней
1	СТО с автомойкой, гостиница, XXX000, XXXXXXXXXXXX область, г. XXXXXXX, ул. Первомайская, 24-А	гр. Иванов Иван Иванович	Соблюдение обязательных требований, установленных нормативно-правовыми актами в области пожарной безопасности	Ст. 6.1 69-ФЗ от 21 декабря 1994 г. «О пожарной безопасности»	Октябрь 2014 г.	20 рабочих дней
2	Автомойка с кафе XXX000, XXXXXXXXXXXX область, г. XXXXXXX, ул. Лесная, 36	гр. Петров Петр Петрович	Соблюдение обязательных требований, установленных нормативно-правовыми актами в области пожарной безопасности	Ст. 6.1 69-ФЗ от 21 декабря 1994 г. «О пожарной безопасности»	Февраль 2014 г.	20 рабочих дней

*Указывается календарный месяц начала проведения проверки.

Форма 4

План-график

государственного инспектора по пожарному надзору

осуществления государственной функции

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

XXXXXXXXXXXXX (из таблицы 2)

(наименование территориального органа МЧС России)

XXXXXXXXXXXXX (из таблицы 2)

(наименование органа государственного пожарного надзора и адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

УТВЕРЖДАЮ

должность, звание, фамилия,

инициалы непосредственного начальника

XX XXXXXXXXXXXX 20XX г.

План-график
государственного инспектора по пожарному надзору
осуществления государственной функции
на XXXXXXXXXXXXXXXX 20XX год
(месяц)

инспектора отдела надзорной деятельности г.о. XXXXXXXXXXXXXXXX
лейтенанта внутренней службы XXXXXXXXXXXXXXXX

(должность, звание, фамилия и инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

№ п/п	Адрес места нахождения органа власти – объекта (ов) защиты	Наименование органа власти, объекта защиты, юридического (их) лица (лиц), индивидуального (ых) предпринимателя (ей), физического лица – правообладателя, в отношении которых проводится проверка	Цель проведения проверки (плановая, внеплановая)	Дата проведения проверки*	Отметка о выполнении с указанием номера и даты распоряжения, акта проверки	Причины переноса выполнения проверки с указанием номера даты документа	Отметка непосредственного начальника о принятии отчета об исполнении государственной функции
1	г.о. XXXXXXXXX. ул. XXXXXXXXXX	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения XXXXXXX области «Городская клиническая поликлиника № 3»	Плановая, выездная	С 25.10.2013 г. (не более 20 рабочих дней)	Распоряжение № _____ От _____ Акт проверки № _____ От _____		

XX XXXXXXXXX 20XX г.

подпись государственного инспектора по пожарному надзору

Практическое занятие 2

Регламентированная процедура исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности – проведение плановых и внеплановых проверок

Цель занятия – формирование системного представления об исполнении государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности в части проведения плановых и внеплановых проверок.

Нормативно-правовая база: Приказ от 28 июня 2012 г. № 375 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий «Об утверждении административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности».

Алгоритм выполнения практического задания:

- 1) изучить теоретическую часть;
- 2) изучить регламентированную процедуру (табл. 3);
- 3) заполнить форму 5.

Критерии оценки выполнения практической работы

Наименование критерия	Значение критерия	Значение критерия в баллах
1. Выполнение практического задания	Практическое задание не выполнено	0 баллов
	Практическое задание выполнено с ошибками (более 3)	1 балл
	Практическое задание выполнено с ошибками (до 3)	2 балла
	Практическое задание выполнено	3 балла
2. Теоретическая часть	Ответы на вопросы не получены	0 баллов
	Ответы содержат ошибки (до 3)	1 балл
	Ответы на вопросы получены	2 балла
3. Оформление практического задания	Практическое задание не оформлено	0 баллов
	Практическое задание оформлено с ошибками (до 3)	1 балл
	Практическое задание оформлено без замечаний	2 балла

Проведение плановых и внеплановых проверок

Проверка в отношении организаций и граждан проводится на основании распоряжения о проведении плановой (внеплановой) проверки объекта защиты (далее – распоряжение о проведении проверки) органа ГПН установленной формы, а в отношении органов власти и физических лиц – правообладателей проводится на основании распоряжения, в котором указываются:

- 1) наименование органа ГПН;
- 2) фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности должностного лица (должностных лиц) органа ГПН, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
- 3) наименование органов власти или физических лиц – правообладателей, проверка которых проводится, место их нахождения;
- 4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- 5) правовые основания проведения проверки;
- 6) сроки проведения проверки;
- 7) перечень документов, представление которых необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
- 8) даты начала и окончания проведения проверки.

Распоряжение о проведении проверки подписывается начальником органа ГПН либо его заместителем и заверяется печатью издавшего его органа ГПН.

При проведении проверки комиссией в распоряжении о проведении проверки первым указывается должностное лицо органа ГПН, возглавляющее комиссию.

Изданное распоряжение о проведении проверки регистрируется в журнале органа ГПН по учету проверок в течение трех рабочих дней.

Номер распоряжения о проведении проверки должен соответствовать порядковому номеру записи в журнале органа ГПН по учету проверок.

Копии распоряжения о проведении проверки, представляемые или направляемые уполномоченному должностному лицу органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка, заверяются печатью издавшего его органа ГПН.

Проверка проводится только в форме выездной проверки.

Проверка может проводиться только тем должностным лицом (должностными лицами) органа ГПН, который (которые) указан (указаны) в распоряжении о проведении проверки. В случае болезни должностного лица органа ГПН, являющегося единственным указанным в распоряжении о проведении проверки лицом, уполномоченным на проведение проверки, отсутствия его на рабочем месте по уважительной причине, начальником органа ГПН либо его заместителем издается новое распоряжение о проведении проверки в порядке, установленном настоящим Административным регламентом. В случае издания нового распоряжения начальника органа ГПН в связи с продлением срока проведения плановой проверки на основании мотивированного рапорта должностного лица (должностных лиц) органа ГПН, проводившего (проводивших) проверку, решение о продлении срока проверки оформляется визой начальника органа ГПН на данном мотивированном рапорте. Распоряжение о продлении срока проведения проверки должно быть подписано до окончания ранее установленного срока проверки. О продлении срока плановой проверки уполномоченное должностное лицо органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка, уведомляются органом ГПН любым доступным способом.

Заверенная печатью копия распоряжения о проведении проверки одновременно с предъявлением служебного удостоверения (служебных удостоверений) вручается под роспись должностным лицом (должностными лицами) органа ГПН, проводящим (проводящими) проверку, уполномоченному должностному лицу органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка.

По требованию участвующих в проверке лиц должностное лицо (должностные лица) органа ГПН обязано (обязаны) представить информацию об органе ГПН, должностными лицами которого проводится проверка, а также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий.

При проведении проверки должностное лицо (должностные лица) органа ГПН не вправе:

- 1) проверять выполнение требований, которые не относятся к полномочиям органа ГПН;

2) осуществлять проверку в случае отсутствия при ее проведении уполномоченного должностного лица органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка, за исключением случая проведения такой проверки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

3) требовать представления документов, информации, образцов продукции, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

4) отбирать образцы продукции, пробы для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными техническими документами и правилами и методами исследований, испытаний, измерений;

5) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6) превышать установленные сроки проведения проверки;

7) осуществлять выдачу проверяемым лицам предписаний, не предусмотренных настоящим Административным регламентом, или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю.

Проведение плановых проверок

Юридическим фактом, являющимся основанием для начала проведения плановой проверки, является наступление периода времени календарного года, в течение которого соответствующему органу ГПН надлежит провести запланированную в установленном порядке проверку объекта защиты, органа власти.

О проведении плановой проверки уполномоченные должностные лица органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка, уведомляются органом ГПН о проведении

проверки не менее чем за три рабочих дня до ее начала посредством направления копии распоряжения о проведении плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

Плановая проверка проводится по месту нахождения объекта защиты, органа власти.

При осуществлении плановой проверки проверяется соблюдение требований пожарной безопасности, в том числе:

1) выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности.

В случае проведения расчета по оценке пожарного риска на объект защиты проверяется соответствие исходных данных, применяемых в расчете, фактическим данным, полученным в ходе его обследования, и соответствие требованиям, установленным Правилами проведения расчетов по оценке пожарного риска на объект защиты, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае выяснения в ходе проверки несоответствия расчета по оценке пожарного риска на объект защиты предъявляемым требованиям плановая проверка продолжается с проведением проверки выполнения требований пожарной безопасности, установленных федеральными законами о технических регламентах и с вынесением мотивированного решения лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку, о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты, в котором указываются причины несоответствия расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты предъявляемым требованиям.

В случае соответствия расчета по оценке пожарного риска на объект защиты предъявляемым требованиям осуществляется проверка в соответствии со следующими подпунктами 2–11;

2) выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

3) наличие организационно-распорядительных документов по организации обучения мерам пожарной безопасности, а также знания требований пожарной безопасности в пределах компетенции;

4) готовность персонала организации к действиям в случае возникновения пожара;

5) правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов;

6) создание и содержание подразделений пожарной охраны в соответствии с установленными нормами;

7) наличие лицензии у юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнявшего на объекте защиты работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности;

8) наличие у организаций, осуществляющих производство и (или) поставку либо реализацию продукции, подлежащей подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности, документа (сертификата или декларации соответствия) либо копии документа, заверенной в порядке, установленном законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, подтверждающего соответствие этой продукции требованиям технических регламентов;

9) соответствие уведомления о начале деятельности виду деятельности по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации;

10) наличие у изготовителей (поставщиков), лиц, осуществляющих реализацию продукции, подлежащей подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности, в технической документации на вещества, материалы, изделия и оборудование сведений о показателях пожарной опасности и мерах пожарной безопасности при обращении с ними;

11) выполнение обязательных для применения и исполнения на таможенной территории Таможенного союза требований к пиротехническим изделиям и связанным с ними процессам производства, перевозки, хранения, реализации, эксплуатации, утилизации (при наличии продукции, являющейся объектом технического регулирования) и правил их идентификации в целях защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей (пользователей) относительно их назначения и безопасности.

Плановая проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностным лицом (должностными лицами) органа

ГПН, обязательного ознакомления уполномоченного должностного лица органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка:

- с распоряжением о проведении проверки;
- полномочиями проводящего (проводящих) проверку должностного лица (должностных лиц) органа ГПН;
- целями, задачами, основаниями проведения проверки;
- видами и объемом мероприятий по надзору;
- составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к проверке. В случаях необходимости проведения экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения требований пожарной безопасности с фактами причинения вреда, органы ГПН привлекают к проведению проверки органа власти или объекта защиты аккредитованных в установленном Правительством Российской Федерации порядке в соответствующей сфере науки, техники, хозяйственной деятельности экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с уполномоченным должностным лицом органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка, осуществляющие свою деятельность на объекте защиты, на котором проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами указанных лиц;
- сроками и условиями ее проведения.

Во время проведения плановой проверки:

1) осуществляется анализ сведений, содержащихся в документах, устанавливающих правообладателя объекта защиты, права и обязанности уполномоченных должностных лиц органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка, документах, используемых при осуществлении деятельности и связанных с исполнением требований пожарной безопасности, исполнением предписаний, постановлений и представлений должностных лиц органов ГПН. К указанным документам относятся:

- правоустанавливающие документы на объект защиты, учредительные документы;
- документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта защиты, должностные инструкции);

- декларация пожарной безопасности;
 - имеющиеся в органе ГПН предписания об устранении нарушений и (или) предписания по устранению несоответствия;
 - материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях;
 - техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, установок систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты, договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты;
 - технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности;
 - договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, агрегатов, в том числе договоры лизинга, иные гражданско-правовые договоры, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения объектом защиты на законных основаниях, а также договоры на выполненные работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности, для определения лиц, несущих ответственность за обеспечение пожарной безопасности объекта;
 - лицензия юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнявшего на объекте защиты работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности;
 - сертификаты соответствия (декларации соответствия) на выпускаемую и (или) реализуемую продукцию;
- 2) оценивается соответствие деятельности уполномоченных должностных лиц органа власти или объекта защиты, в отношении которого осуществляется проверка, требованиям пожарной безопасности с проведением следующих мероприятий по контролю (одного или в совокупности):
- обследования объекта защиты (визуального осмотра);
 - отбора образцов продукции, проб и их исследования, испытания, измерения;

– выполнения экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения требований пожарной безопасности с фактами причинения вреда.

Указанные мероприятия осуществляются в присутствии уполномоченных должностных лиц органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка.

Проведение внеплановых проверок

Юридические факты, являющиеся основанием для начала проведения внеплановой проверки, следующие:

1) истечение срока исполнения органом власти, организацией, гражданином ранее выданного органом ГПН предписания об устранении нарушения и (или) по устранению несоответствия;

2) наличие решения органа власти об установлении особого противопожарного режима на соответствующей территории;

3) поступление в орган ГПН:

– сведений от граждан, организаций о вводе объекта защиты в эксплуатацию после строительства, технического перевооружения, реконструкции, капитального ремонта или об изменении его класса функциональной пожарной безопасности;

– обращений и заявлений граждан, организаций, информации от органов власти (должностных лиц органов ГПН), из средств массовой информации о фактах нарушений требований пожарной безопасности при использовании (эксплуатации) объектов защиты, о проведении работ и об осуществлении деятельности, влияющих на пожарную безопасность объекта защиты, о несоответствии объектов защиты требованиям пожарной безопасности, если такие нарушения создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, угрозу возникновения пожара либо влекут причинение такого вреда, возникновение пожара;

4) наличие распоряжения руководителя (заместителя руководителя) органа ГПН о проведении внеплановой проверки, изданного в соответствии с поручением Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации либо на основании требова-

ния прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

Внеплановая проверка в отношении объекта защиты может быть проведена по основанию, указанному в абзаце втором подпункта 3 настоящего пункта, после согласования с органом прокуратуры посредством направления в органы прокуратуры заявления типовой формы, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, о согласовании органом ГПН с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки объекта защиты (далее — заявление типовой формы) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью (при наличии таковой). В случае поступления в органы ГПН заключения НОР с выводом о выполнении условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности копия данного заключения прилагается к заявлению типовой формы.

Внеплановая проверка в отношении объекта защиты по основанию может быть проведена незамедлительно с извещением органа прокуратуры о проведении мероприятий по надзору посредством направления документов, предусмотренных абзацем вторым настоящего подпункта, в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов.

Внеплановая проверка в отношении объекта защиты физического лица — правообладателя по основанию, указанному в абзаце втором и третьем подпункта 3 настоящего пункта, может быть проведена незамедлительно.

При осуществлении внеплановой проверки проверяется соблюдение требований пожарной безопасности:

- исполнение которых было предписано ранее выданным предписанием об устранении нарушений или по устранению несоответствия;
- информация о нарушении которых явилась поводом для издания распоряжения о проведении внеплановой проверки;

– на введенном в эксплуатацию объекте защиты после строительства, технического перевооружения, реконструкции, капитального ремонта или при изменении его класса функциональной пожарной безопасности;

– устанавливающих правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности в случае установления особого противопожарного режима на соответствующей территории;

– во исполнение поручения Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации либо требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

О проведении внеплановой проверки уполномоченное должностное лицо органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка, уведомляется органом ГПН не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.

Предварительное уведомление организации, гражданина о проведении внеплановой проверки не требуется.

Таблица 3

Регламентированная процедура «Проведение плановых и внеплановых проверок»

Процесс (действие)	Ответственный	Документ	Сроки исполнения
Проведение проверки в отношении организаций и граждан	Начальник органа ГПН	Распоряжение начальника ГПН	Ежегодная корректировка
Издание распоряжения о проведении проверки	Начальник органа ГПН	Распоряжение начальника ГПН	Регистрируется в журнале органа ГПН по учету проверок в течение трех рабочих дней

Процесс (действие)	Ответственный	Документ	Сроки исполнения
Издание нового распоряжения о проведении проверки в связи с продлением срока проведения плановой проверки на основании мотивированного рапорта должностного лица (болезнь должностного лица, отсутствие его на работе по другой уважительной причине)	Начальник органа ГПН	Новое распоряжение начальника ГПН	До окончания ранее установленного срока проверки
Проведение плановой проверки	Орган ГПН	Пятилетний план, ежегодный план, ежегодный план проверки физических лиц, план-график государственного инспектора ГПН	Наступление периода времени календарного года
Уведомление уполномоченных должностных лиц органа власти или объекта защиты о проведении проверки	Орган ГПН	Копия распоряжения о проведении плановой проверки	Не менее чем за три рабочих дня до ее начала посредством направления копии распоряжения о проведении плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом
Проведение внеплановой проверки	Орган ГПН	Копия распоряжения о проведении внеплановой проверки	Не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

XXXXXXXXXXXX (из таблицы 2)

(наименование территориального органа МЧС России)

XXXXXXXXXXXX (из таблицы 2)

(наименование органа государственного пожарного надзора)

XXXXXXXXXXXX (из таблицы 2)

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Журнал

органа ГПН по учету проверок

Начат: «XX» XXXXXXXX 20XX г.

Окончен: «__» _____ 20__ г.

№ п/п	Адрес места нахождения объекта (ов) защиты, органа власти	Наименование правообладателя (ей) объекта защиты, органа власти, проверка которого проводится	Государственный инспектор по пожарному надзору (ФИО), за которым закреплен объект защиты, орган власти	№ и дата распоряжения о проведении проверки	Вид проведения проверки (плановая, внеплановая, дата начала и окончания, продолжительность (в часах и минутах) нахождения проверяющего (проверяющих) на объекте защиты, в органе власти	Должность, фамилия, инициалы и подпись должностного лица, проводившего проверку
1	2	3	4	5	6	7
1	XXXXXXXXXXXXX область	База отдыха	Петров Петр Петрович	№ 640 от 02.05.2012	Внеплановая, выездная, с 25.05.2012 по 15.06.2012, 8 часов	Начальник отделения ОНД г.о. XXXXXXXX Петров Петр Петрович

№ и дата составления соответствующего акта проверки соблюдения требований пожарной безопасности	Дата вручения (направления) соответствующего акта проверки соблюдения требований пожарной безопасности	№, дата составления предписания (й), составленного (ых) по результатам проверки	Дата вручения предписания (й)	Срок проведения внеплановой проверки, дата начала и окончания, продолжительность (в часах и минутах) нахождения проверяющего (проверяющих) на объекте защиты, в органе власти	№ контрольно-наблюдательного дела, где хранятся документы	Наименование, № других документов, составленных по результатам проверки, дата их составления
8	9	10	11	12	13	14
№ 638 от 15.06.2012	15.06.2012	638/1/1 от 15.06.2012	15.06.2012	8 часов	2-16-5-4556	Административные протоколы: – в отношении юридического лица № 1636 от 13.06.12 (ч. 2 ст. 20.4); № 1638 от 13.06.12 (ч. 4 ст. 20.4); – в отношении должностного лица № 1626 от 13.06.12 (ч. 2 ст. 20.4); № 1627 от 13.06.12 (ч. 3 ст. 20.4); № 1628 от 13.06.12 (ч. 4 ст. 20.4);

Практическое занятие 3

Регламентированная процедура исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности – оформление результатов проверок и принятие мер по результатам проверок

Цель занятия – формирование системного представления об исполнении государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности в части оформления результатов проверок и принятия мер по результатам проверок.

Нормативно-правовая база: Приказ от 28 июня 2012 г. № 375 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий «Об утверждении административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности».

Алгоритм выполнения практического задания:

- 1) изучить теоретическую часть;
- 2) изучить регламентированную процедуру (табл. 4);
- 3) заполнить формы 6 и 7.

Критерии оценки выполнения практической работы

Наименование критерия	Значение критерия	Значение критерия в баллах
1. Выполнение практического задания	Практическое задание не выполнено	0 баллов
	Практическое задание выполнено с ошибками (более 3)	1 балл
	Практическое задание выполнено с ошибками (до 3)	2 балла
	Практическое задание выполнено	3 балла
2. Теоретическая часть	Ответы на вопросы не получены	0 баллов
	Ответы содержат ошибки (до 3)	1 балл
	Ответы на вопросы получены	2 балла

Наименование критерия	Значение критерия	Значение критерия в баллах
3. Оформление практического задания	Практическое задание не оформлено	0 баллов
	Практическое задание оформлено с ошибками (до 3)	1 балл
	Практическое задание оформлено без замечаний	2 балла

Оформление результатов проверок и принятие мер по их результатам

По результатам проверки должностным лицом (должностными лицами) органа ГПН, проводящим (проводящими) проверку, составляется акт проверки (акт проверки органа власти, акт проверки физического лица – правообладателя) в двух экземплярах.

В акте проверки органа власти, акте проверки физического лица – правообладателя указываются:

- 1) дата, время и место составления акта проверки;
- 2) наименование органа ГПН;
- 3) дата и номер распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа ГПН;
- 4) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (проводивших) проверку;
- 5) наименование проверяемого органа власти, физического лица – правообладателя, а также фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность уполномоченного должностного лица органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка, присутствовавших при проведении проверки;
- 6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
- 7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях требований пожарной безопасности, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
- 8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки уполномоченного должностного лица органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка, о наличии его подписи или об отказе от совершения подписи;

9) подписи должностного лица (должностных лиц), проводившего (проводивших) проверку.

Подпись (подписи) должностного лица (должностных лиц) органа ГПН, проводившего (проводивших) проверку, в акте проверки (акте проверки органа власти, акте проверки физического лица — правообладателя) заверяется (заверяются) печатью (печатами) должностного лица (должностных лиц) органа ГПН.

Номер акта проверки (акта проверки органа власти, акта проверки физического лица — правообладателя) должен соответствовать номеру распоряжения о проведении проверки.

К акту проверки (акту проверки органа власти, акту проверки физического лица — правообладателя) прилагаются:

- решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты;
- протоколы отбора образцов продукции, проб;
- протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз;
- объяснения лиц, на которых возлагается ответственность за нарушения требований пожарной безопасности;
- предписания об устранении нарушений и (или) предписания по устранению несоответствия;
- рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения проверки);
- распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора);
- документы, подтверждающие обоснованность и правомерность проведения внеплановой проверки по основаниям, указанным в подпункте 3 пункта 47 настоящего Административного регламента;
- уведомления о вручении, в случае направления заказным почтовым отправлением органом ГПН документов уполномоченному должностному лицу органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка.

Учет актов проверок (актов проверок органов власти, актов проверки физических лиц — правообладателей) ведется в журнале органа ГПН по учету проверок.

Акт проверки (акт проверки органа власти, акт проверки физического лица – правообладателя) оформляется на проверявшийся объект защиты (орган власти) непосредственно после ее завершения, один его экземпляр с копиями приложений, заверенных печатью (печатами) должностного лица (должностных лиц) органа ГПН, проводившего (проводивших) проверку, вручается уполномоченному должностному лицу органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводилась проверка, под роспись об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

В случае отсутствия уполномоченного должностного лица органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводилась проверка, а также в случае отказа данного лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки (актом проверки органа власти, актом проверки физического лица – правообладателя), данный акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки (акта проверки органа власти, акта проверки физического лица – правообладателя), хранящемуся в контрольно-наблюдательном деле о противопожарном состоянии объекта защиты (органа власти) (далее – КНД).

После завершения проверки в отношении объекта защиты, в случае когда его единственным правообладателем является хозяйствующий субъект, отнесенный в соответствии с условиями, установленными законодательством, к малым предприятиям либо к микропредприятиям, учет времени, затраченного должностным лицом (должностными лицами) органа ГПН, проводившим (проводившими) проверку объекта защиты, производится с указанием даты, точного времени, продолжительности (в часах и минутах) нахождения проверяющего (проверяющих) на объекте защиты (с указанием места проверки), в акте проверки и журнале органа ГПН по учету проверок. В срок проведения проверки следует засчитывать только время непосредственного нахождения проверяющих на объекте защиты, где осуществляет деятельность проверяемое лицо (из расчета не более 8 часов в рабочий день).

В случае если для составления акта проверки (акта проверки органа власти, акта проверки физического лица – правообладателя)

необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, измерений, специальных расследований, экспертиз, акт проверки (акт проверки органа власти, акт проверки физического лица — правообладателя) составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения указанных исследований, испытаний, измерений, расследований и экспертиз.

Если проведение внеплановой выездной проверки согласовывалось с органом прокуратуры, то копия акта такой проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

Второй экземпляр сопроводительного письма о направлении копии акта проверки приобщается к материалам проверки.

Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Должностным лицом органа ГПН, проводившим проверку или возглавлявшим комиссию, проводившую проверку, осуществляется запись в имеющемся журнале учета проверок. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.

В случае поступления в орган ГПН, издавший распоряжение о проведении проверки, направленного в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки лицом, в отношении которого проводилась проверка, возражения в письменной форме от указанного лица в отношении акта проверки (акта проверки органа власти, акта проверки физического лица — правообладателя) в целом или его отдельных положений, а также документов, подтверждающих обоснованность таких возражений, или их заверенных копий, и (или) выданного предписания об устранении нарушений и (или) предписания по устранению несоответствия, орган ГПН рассматривает указанные возражения в порядке, установленном настоящим Административным регламентом.

В случае выявления при проведении проверки нарушений требований пожарной безопасности должностное лицо (должностные лица) органа ГПН, проводившее (проводившие) проверку, в преде-

лах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано (обязаны):

1) с учетом разграничения ответственности и полномочий за обеспечение пожарной безопасности каждому уполномоченному должностному лицу органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка, и (или) лицу (лицам), осуществляющему (осуществляющим) деятельность на проверяемом объекте защиты, а также органу власти выдать предписание (предписания) об устранении нарушения (нарушений) и (или) предписание по устранению несоответствия с указанием сроков их устранения;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

Сроки устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности устанавливаются должностным лицом органа ГПН с учетом характера нарушения, а также исходя из организационных и технических условий, влияющих на их устранение.

Период проведения внеплановой проверки с целью контроля выполнения предписания об устранении нарушений и (или) предписания по устранению несоответствия устанавливается должностным лицом органа ГПН с учетом сроков устранения нарушений требований пожарной безопасности и срока давности привлечения к административной ответственности.

При выявлении в ходе проведения внеплановой проверки с целью контроля выполнения предписания об устранении нарушений и (или) предписания по устранению несоответствия, невыполнения в установленный в предписании срок требований пожарной безопасности:

- каждому из лиц с учетом разграничения полномочий и ответственности за обеспечение пожарной безопасности выдается новое предписание (предписания) об устранении нарушений, в котором (которых):
- устанавливаются новые сроки устранения не выполненных к установленному сроку нарушений требований пожарной безопасности;

- переносятся из предписания, исполнение которого проверяется, ранее предложенные к исполнению нарушения, срок устранения которых не истек, при этом сохраняются ранее установленные и не истекшие сроки;
- принимаются меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.

При выявлении в ходе проведения внеплановой проверки с целью контроля выполнения предписания об устранении нарушений и (или) предписания по устранению несоответствия новых нарушений требований пожарной безопасности, совершенных в период времени между завершённой плановой проверкой и данной внеплановой проверкой:

- принимаются меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях;
- если такие нарушения создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, угрозу возникновения пожара либо влекут причинение такого вреда, возникновение пожара, принимаются меры для проведения внеплановой проверки в порядке, установленном настоящим Административным регламентом.

Предписания, в том числе предписания, выданные в ходе проведения внеплановой проверки, учитываются в журнале органа ГПН по учету проверок.

Копии всех выдаваемых предписаний хранятся в КНД.

В предписании об устранении нарушений указываются:

- 1) полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица — правообладателя объекта защиты;

- 2) перечень выявленных нарушений и сроки их устранения с указанием нормативных правовых актов, требования которых нарушены;
- 3) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием уполномоченного должностного лица органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи;
- 4) подписи должностного лица (должностных лиц), проводившего (проводивших) проверку.

В предписании по устранению несоответствия указываются:

- 1) полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты;
- 2) перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в отношении реализуемой продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов;
- 3) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием уполномоченного должностного лица органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи;
- 4) подписи должностного лица (должностных лиц), проводившего (проводивших) проверку.

Подпись (подписи) должностного лица (должностных лиц) органа ГПН, проводившего (проводивших) проверку, в предписании заверяется (заверяются) печатью (печатами) должностного лица (должностных лиц) органа ГПН.

Номер предписания состоит из трех чисел, которые указываются через знак дроби, где первое число соответствует номеру распоряжения о проведении проверки, второе – кодификационному номеру вида предписания (1 – предписание об устранении нарушений, 2 – предписание по устранению несоответствия) и третье – порядковому номеру предписания, выдаваемого по результатам проведения проверки, осуществляемой в соответствии с указанным распоряжением.

В случае если при проведении проверки установлено, что деятельность лиц, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан или такой вред причинен, орган ГПН обязан незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временно-го запрета деятельности филиалов, представительств, структурных подразделений данных лиц, эксплуатируемых ими производственных участков, агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

В случае выявления при проведении проверки противоправно-го, виновного действия (бездействия) уполномоченного должностного лица органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка, и (или) лица (лиц), осуществляющего (осуществляющих) деятельность на проверяемом объекте защиты, в органе власти, в отношении которого проводится проверка, а также лиц, находящихся на объекте защиты, образующего состав административного правонарушения, должностные лица органа ГПН в пределах своих полномочий возбуждают дела об административных правонарушениях и осуществляют производство по указанным делам в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях, с учетом разграничения ответственности вышеуказанных лиц за обеспечение пожарной безопасности.

Регистрация дел об административных правонарушениях, возбужденных и (или) рассмотренных должностными лицами органа ГПН, а также сведения об их движении отражаются в журнале учета дел об административных правонарушениях и представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Документы для проведения проверки

1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
2. Постановление Правительства РФ №290 от 12.04.2012 г. «О федеральном государственном пожарном надзоре».
3. Приказ МЧС России от 28.06.2012 г. № 375 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности».
4. Федеральный закон № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в ред. ФЗ № 117 от 10.07.2012 г.
5. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г. «О противопожарном режиме».
6. НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».
7. НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях».
8. Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (СНиП 21-01-97*).

Своды правил

1. СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы».
2. СП 2.13130.2012 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты».
3. СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».
4. СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты».
5. СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические».
6. СП 6.13130.2013 «Электрооборудование».
7. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

8. СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».
9. СП 9.13130.2009 «Огнетушители».
10. СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод».
11. СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны».
12. СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

Таблица 4

Регламентированная процедура «Оформление результатов проверок и принятие мер по их результатам»

Процесс (действие)	Ответственный	Документ	Сроки исполнения
Составление акта проверки (акт проверки органа власти, акт проверки физического лица – правообладателя)	Должностное лицо органа ГПН	Акт проверки органа власти, акт проверки физического лица – правообладателя, с приложением: – решения о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты; – протоколов отбора образцов продукции, проб; – протоколов (заключений) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз; – объяснения лиц, на которых возлагается ответственность за нарушения требований пожарной безопасности; – предписания об устранении нарушений и (или) предписания по устранению несоответствия; – рапорта на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения проверки); – распорядительного документа органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора); – документов, подтверждающих обоснованность и правомерность проведения внеплановой проверки по основаниям;	Непосредственно после завершения проверки

Процесс (действие)	Ответственный	Документ	Сроки исполнения
		– уведомления о вручении, в случае направления заказным почтовым отправлением органом ГПН документов уполномоченному должностному лицу органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка	
Вручение уполномоченному должностному лицу органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводилась проверка, акта проверки	Должностное лицо органа ГПН, проводившее проверку	Акт проверки органа власти, акт проверки физического лица – правообладателя	Непосредственно после завершения проверки под роспись об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки
Направление акта проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, в случае отсутствия уполномоченного должностного лица органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводилась проверка, а также в случае отказа данного лица дать расписку об озна-	Должностное лицо органа ГПН, проводившее проверку	– Акт проверки органа власти, акт проверки физического лица – правообладателя. – Почтовое уведомление о вручении акта проверки. – Контрольно-наблюдательное дело о противопожарном состоянии объекта защиты	Непосредственно после завершения проверки

Процесс (действие)	Ответственный	Документ	Сроки исполнения
комлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки			
Составление акта проверки в случае получения заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, измерений, специальных расследований, экспертиз	Должностное лицо органа ГПН, проводившее проверку	– Заключение по результатам проведенных исследований, испытаний, измерений, специальных расследований, экспертиз. – Акт проверки (акт проверки органа власти, акт проверки физического лица – правообладателя)	Акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения указанных исследований, испытаний, измерений, расследований и экспертиз
Запись в журнале учета проверок	Должностное лицо органа ГПН, проводившее проверку	Журнал учета проверок органа ГПН	Непосредственно после завершения проверки. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись
Устранение выявленных нарушений требований пожарной безопасности	Орган власти, юридическое лицо, физическое лицо, в отношении которого	Акт проверки	Сроки устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности устанавливаются должностным лицом

Процесс (действие)	Ответственный	Документ	Сроки исполнения
	проводилась проверка		органа ГПН с учетом характера нарушения, а также исходя из организационных и технических условий, влияющих на их устранение
Проведение внеплановой проверки	Должностное лицо органа ГПН, проводившее проверку	<p>Акт проверки с приложением:</p> <ul style="list-style-type: none"> — решения о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты; — протоколов отбора образцов продукции, проб; — протоколов (заключений) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз; — объяснения лиц, на которых возлагается ответственность за нарушения требований пожарной безопасности; — предписания об устранении нарушений и (или) предписания по устранению несоответствия; — рапорта на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения проверки); — распорядительного документа органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора); — документов, подтверждающих обоснованность и правомерность проведения внеплановой проверки по основаниям; — уведомления о вручении в случае направления заказным почтовым отправлением органом ГПН документов уполномоченному 	Период проведения внеплановой проверки с целью контроля выполнения предписания об устранении нарушений и (или) предписания по устранению несоответствия устанавливается должностным лицом органа ГПН с учетом сроков устранения нарушений требований пожарной безопасности и срока давности привлечения

Процесс (действие)	Ответственный	Документ	Сроки исполнения
		должностному лицу органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка	к административной ответственности
Регистрация дел об административных правонарушениях, возбужденных и (или) рассмотренных должностными лицами органа ГПН, а также сведения об их движении	Должностное лицо органа ГПН, проводившее проверку	Журнал учета дел об административных правонарушениях и представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения	Непосредственно после завершения проверки

Форма 6
Акт проверки

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

XXXXXXXXXXXX (из таблицы 2)

 (наименование территориального органа МЧС России)

XXXXXXXXXXXX (из таблицы 2)

 (указывается адрес места нахождения территориального органа)

XXXXXXXXXXXX (из таблицы 2)

 (указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

 XXXXXX (наименование города)

 (место составления акта)

 XX XXXXXX 20XX

 (дата составления акта)

 XXXX

 (время составления акта)

Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXXXXXXXXX (ФИО директора)
XX.XX.20XX г. в 11:00,
отправлено заказным почтовым отправлением (квитанция № 99999 от
XX.XX.20XX г.)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании прове-
дения проверки: -----

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами
прокуратуры)

Лица, проводив- шие проверку:	XXXXXXXXXXXX (ФИО) начальник отделения отдела надзорной деятельности XXXXXXXX (наименование органа ГПН), XXXXXXXXXXXX (ФИО) инспектор отдела надзорной деятельности XXXXXXXXXXXXXXXX (наименование орга- на ГПН)
----------------------------------	---

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность долж-
ностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), долж-
ности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указани-
ем реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по
аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Представитель по доверен-
ности XXXXXXXXXXXXXXXX (ФИО) руководитель службы пожарной
безопасности
ООО «XXXXXXXXXXXXX»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руково-
дителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномочен-
ного представителя юридического лица, уполномоченного представителя
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена
саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении
мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием
положений (нормативных) правовых актов): ст. 37 ФЗ № 69-ФЗ
от 21.12.1994 г.

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1	Руководителем организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил. Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 2	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 2	Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXXX (ФИО)
2	Лица допущены к работе на объекте без прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 3	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 3	Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXXX (ФИО)
3	Руководитель организации не обеспечил в складских, административных и общественных помещениях наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны. Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 6	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 6	Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXXX (ФИО)
4	На объекте с ночным пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения. Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 9	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 9	Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXXX (ФИО)
5	На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также не проведены не реже 1 раза в полугодие практические тренировки лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте. Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 12	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 12	Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXXX (ФИО)

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
6	Руководитель организации не обеспечил исправность сетей внутреннего противопожарного водопровода (по факту – не организовано проведение проверок работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов)). Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 55	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 55	Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXX (ФИО)
7	Руководитель организации не организовал перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год). Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 57	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 57	Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXX (ФИО)
8	Каждый огнетушитель, установленный на объекте, не имеет паспорта и порядкового номера, нанесенного на корпус белой краской. Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 475	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 475	Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXX (ФИО)
9	Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в специальном журнале произвольной формы. Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 478	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 478	Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXX (ФИО)
10	Декларация пожарной безопасности не уточнена и не разработана вновь при изменении содержащихся в ней сведений. Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 64; Приказ МЧС РФ № 91 от 24.02.2009 г. «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности», ч. 7, 8	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 64; Приказ МЧС РФ № 91 от 24.02.2009 г. «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности», ч. 7, 8	Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXX (ФИО)

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
11	Не обозначены знаками пожарной безопасности в соответствии с требованиями НПБ 160-97 места размещения средств пожарной безопасности (ручных пожарных извещателей), а также пути эвакуации (направление к эвакуационному выходу (по лестнице вниз, вверх)). Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 43; НПБ 160-97 п. 1.1, п. 1.2	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 43; НПБ 160-97 п. 1.1, п. 1.2	Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXXX (ФИО)
12	Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода не размещены в пожарных шкафах, выполненных по конструктивному исполнению в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51844-2009. Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 107; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1; СНИП 2.04.01-85* п. 6.13. ГОСТ Р 51844-2009 п. 5.1; п. 5.3	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 107; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1; СНИП 2.04.01-85* п. 6.13. ГОСТ Р 51844-2009 п. 5.1; п. 5.3	Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXXX (ФИО)
13	На дверях шкафов, где размещены ПК, не нанесены условные обозначения пожарного крана и аббревиатура «ПК», отсутствуют порядковые номера шкафов (по факту — около комнаты 432, в помещении прачечной) Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 107; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1; ГОСТ 51844-2009 п. 5.20	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 107; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1; ГОСТ 51844-2009 п. 5.20	Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXXX (ФИО)

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
14	Коридоры на всех этажах длиной более 60 м не разделены противопожарными перегородками 2-го типа. Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1; СНиП 21-01-97* п. 6.26*	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1; СНиП 21-01-97* п. 6.26*	Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXXX (ФИО)
15	Аппарат, предназначенный для отключения электроснабжения (выключатель), расположен внутри складского помещения № 229 на 2 этаже. Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 349	Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 349	Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXXX (ФИО)
16	В помещении склада № 229, а также в складском помещении (около комнаты № 448, 4 этаж), установлена штепсельная розетка, а также используются электронагревательные приборы (холодильник, кондиционер). Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 348	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 348	Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXXX (ФИО)
17	Зафиксирована samozакрывающаяся дверь эвакуационного выхода № 19, ведущего из холла в лестничную клетку, в открытом положении (4 этаж). Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 36	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 36	Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXXX (ФИО)
18	Допускается монтаж настенного звукового оповещателя на расстоянии от потолка до оповещателя менее 150 мм – по факту монтаж оповещателей выполнен вплотную к фальшпотолку.	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXXX (ФИО)

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
	Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1; НПБ 104-03. п. 3.17	ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1; НПБ 104-03. п. 3.17	
19	Допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника, а именно: - в служебном помещении № 341; - в служебном помещении, около комнаты № 480; - в служебном помещении № 123; - в подвальном помещении. Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 42	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 42	Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXXX (ФИО)
20	Допускается стоянка автотранспорта на расстоянии ближе 10 метров до здания (по факту — 2,30 м). Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1; СНиП 2.07.01-89*, п. 6.39*, табл. 10	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1; СНиП 2.07.01-89*, п. 6.39*, табл. 10	Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXXX (ФИО)
21	Ширина дверей эвакуыходов, ведущих из холлов с каждого этажа в лестничную клетку, в свету менее 1,2 м (по факту — 1,12; 1,06; 1,17). Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; Федеральный	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; Федеральный закон от 21 декабря	Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXXX (ФИО)

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
	закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1, СНиП 21-01-97 п. 6.16	1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1, СНиП 21-01-97 п. 6.16	
22	Устройство для самозакрывания двери эвакуационного выхода, ведущего в коридор, около комнаты № 321 находится в неисправном состоянии. Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 62	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 62	Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXXX (ФИО)
23	Ширина двери эвакуационного выхода, ведущего из холла в коридор (3 этаж, около ПК № 21), в свету менее 1,2 м (по факту 1,17 м). Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1, СНиП 21-01-97 п. 6.16	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1, СНиП 21-01-97 п. 6.16	Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXXX (ФИО)
24	При эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (по факту – в световом холле на 3 этаже размещены служебные помещения № 319, 322, 362, в световом холле на 4 этаже размещена комната № 468; на 2 этаже в световом холле размещен конференц-зал). Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 33	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 33	Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXXX (ФИО)
25	Загроможден эвакуационный путь (коридор около служебного помещения № 229) различными материалами (мебель, коробки).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 36	Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXXX (ФИО)

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
	Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 36		
26	В лестничных клетках размещено оборудование (батареи отопления), выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1, СНИП 21-01-97 п. 6.32*, СНИП II-A.5-70 п. 4.8*	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1, СНИП 21-01-97 п. 6.32*, СНИП II-A.5-70 п. 4.8*	Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXXX (ФИО)
27	В пределах марша лестницы допускается устройство ступеней различной высоты. Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 33; СНИП 21-01-97* п. 6.28*	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 33; СНИП 21-01-97* п. 6.28*	Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXXX (ФИО)
28	Планы эвакуации выполнены не на основе фотолюминесцентных материалов. Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1, ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 6.2.7	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1, ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 6.2.7	Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXXX (ФИО)
29	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского назначения обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 20	Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXXX (ФИО)

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
	с гл. 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 20		
30	Руководитель организации не определил порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта. Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 50	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 50	Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXX (ФИО)
31	При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности здания не соблюдаются проектные решения (по факту не внесены изменения в проект на имеющиеся установки пожарной автоматики). Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61	Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXX (ФИО)
32	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние автоматической пожарной сигнализации в помещениях № 401, 402, 499, 412, 451—465. Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61	Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXX (ФИО)
33	Прибор приемно-контрольный установлен на стене, изготовленной из горючих материалов (стенные панели ПВХ) Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г.	Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXX (ФИО)

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
	безопасности» ст. 1, НПБ 88-2001. п. 12.49	№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1, НПБ 88-2001. п. 12.49	
34	Пожарный рукав ПК №40 не присоединен к пожарному крану и пожарному стволу. Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 57	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 57	Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXXX (ФИО)
35	На путях эвакуации около эвакуационного выхода № 2 ковровая дорожка не закреплена к полу. Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 39	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 39	Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXXX (ФИО)
36	Около подвала под лестничным маршем допущено хранение стораемых материалов. Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 23	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 23	Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXXX (ФИО)
37	В общем коридоре 1 этажа (около помещения сантехника) допущено использование электроустановочного изделия (электрощитка) с повреждениями. Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 42	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 42	Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXXX (ФИО)
38	Не заделано отверстие, зазор в местах пересечения стены инженерными коммуникациями, строительным раствором или другим негорючим материалом, обеспечивающим требуемый предел огнестойкости в помещениях прачечной (электрошитовая на 1 этаже). Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 22	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 22	Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXXX (ФИО)

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
39	Снята предусмотренная проектной документацией дверь эвакуационного выхода из общего холла в лифтовой холл 1 этажа. Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 23	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 23	Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXXX (ФИО)
40	Запоры на дверях эвакуационных выходов наружу на всех этажах не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 35	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 35	Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXXX (ФИО)
41	Эвакуационные световые указатели не включены одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения (эвакуационный выход № 1, 2) (находятся в неисправном состоянии). Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1; НПБ 104-03 п. 3.13	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1; НПБ 104-03 п. 3.13	Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXXX (ФИО)
42	В подсобном помещении (гаражная арка) хранятся газовые баллоны не в соответствии с требованиями, установленными п. 355 настоящих Правил. Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 355	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 355	Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXXX (ФИО)
43	Руководитель организации не обеспечил выполнение на объекте требований, предусмотренных ст. 6 Федерального закона «Об ограничении курения табака» (по факту допускается курение в помещении	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 14	Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXXX (ФИО)

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
	склада, в подсобном помещении ресторана, в помещении сантехника, электрика). Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 14		
44	Запоры на двери эвакуационного выхода № 1 наружу не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа. Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 35	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 35	Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXXX (ФИО)
45	Эвакуационный световой указатель «Выход» в холле 1 этажа не включен одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения (эвакуационный выход № 1). Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1; НПБ 104-03 п. 3.13	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1; НПБ 104-03 п. 3.13	Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXXX (ФИО)

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

Выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного пожарного надзора, органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

Нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 001/1/1 от XX.XX.20XX г., свидетельство о поверке № 900 (средство измерения – рулетка измерительная металлическая Р5УЗД ГОСТ 7502–98, заводской номер 00); фототаблица выявленных нарушений, уведомление (определение) о назначении времени и места составления протоколов об административных правонарушениях.

Подписи лиц, проводивших проверку:

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

XXXXXXXXXXXX (ФИО директора ООО XXXXXXXXXXXX)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«XX» XXXXXX 20XX г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)

**Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий**

XXXXXXXXXXXXX (из таблицы 2)

(наименование территориального органа МЧС России)

XXXXXXXXXXXXX (из таблицы 2)

(указывается адрес места нахождения территориального органа)

XXXXXXXXXXXXX (из таблицы 2)

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона,
электронный адрес)

Предписание № 001/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Обществу с ограниченной ответственностью «XXXXXXXXX»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления,
наименование, юридического лица, фамилия, имя, отчество)

Директору ООО «XXXXXXXXX» XXXXXXXXXXXXXXXX (ФИО директора)

(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица –
правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора

XXXXXXXXXXXXX (наименование органа ГПН)

от «XX» XX 20XX года № 109 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ

«О пожарной безопасности» в период с 13 ч 00 мин по 17 ч 00 мин 10.02.2014 г.,
с 13 ч 00 мин по 15 ч 00 мин 12.02.2014 г., с 14 ч 00 мин по 17 ч 00 мин
25.02.2014 г., итого 9 часов

проведена про- XXXXXXXXXXXX (ФИО) начальник отделения отдела
верка надзорной деятельности XXXXXXXXXXXXXXXX (наименование
органа ГПН),
XXXXXXXXXXXXX (ФИО) инспектор отдела надзорной
деятельности XXXXXXXXXXXXXXXX (наименование
органа ГПН)

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному

надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес, объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления) в отношении Общества с ограниченной ответственностью «XXXXXXX», расположенного по адресу: г. XXXXXXX, ул. XXXXXXXXXXXXXXX, д. XX

Совместно с представителем по доверенности XXXXXXXXXXXX (ФИО) руководителем службы пожарной безопасности ООО «XXXXXXXXXXXX»

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Руководителем организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил	Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п. 2	XX.XX.20XX г.	
2	Лица допущены к работе на объекте без прохождения обучения мерам пожарной безопасности	Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п. 3	XX.XX.20XX г.	
3	Руководитель организации не обеспечил в складских, административных и общественных помещениях наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны	Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п. 6	XX.XX.20XX г.	

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
4	На объекте с ночным пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения	Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п. 9	XX.XX.20XX г.	
5	На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также не проведены не реже 1 раза в полугодие практические тренировки лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте	Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п. 12	XX.XX.20XX г.	
6	Руководитель организации не обеспечил исправность сетей внутреннего противопожарного водопровода (по факту — не организовано проведение проверок работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов)	Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п. 55	XX.XX.20XX г.	

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
7	Руководитель организации не организовал перекачку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год)	Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п. 57	XX.XX.20XX г.	
8	Каждый огнетушитель, установленный на объекте, не имеет паспорта и порядкового номера, нанесенного на корпус белой краской	Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п. 475	XX.XX.20XX г.	
9	Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в специальном журнале произвольной формы	Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п. 478	XX.XX.20XX г.	
10	Декларация пожарной безопасности не уточнена и не разработана вновь при изменении содержащихся в ней сведений	Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 64; Приказ МЧС РФ № 91 от 24.02.2009 г. «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности», ч. 7, 8	XX.XX.20XX г.	
11	Не обозначены знаками пожарной безопасности в соответствии с требованиями НПБ 160-97 места размещения средств пожарной безопасности (ручных пожарных извещателей), а также пути	Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п. 43; НПБ 160-97, п. 1.1; 1.2	XX.XX.20XX г.	

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	эвакуации (направление к эвакуационному выходу (по лестнице вниз, вверх)			
12	Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода не размещены в пожарных шкафах, выполненных по конструктивному исполнению в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51844–2009	Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 107; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 1; СНиП 2.04.01-85*, п. 6.13; ГОСТ Р 51844–2009, п. 5.1; 5.3	XX.XX.20XX г.	
13	На дверях шкафов, где размещены ПК, не нанесены условные обозначения пожарного крана и аббревиатура «ПК», отсутствуют порядковые номера шкафов (по факту — около комнаты 432, в помещении прачечной)	Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 107; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 1; ГОСТ 51844–2009, п. 5.20	XX.XX.20XX г.	
14	Коридоры на всех этажах длиной более 60 м не разделены противопожарными перегородками 2-го типа	Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях	XX.XX.20XX г.	

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушений требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
		пожарной безопасности», ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 1; СНиП 21-01-97*, п. 6.26*		
15	Аппарат, предназначенный для отключения электроснабжения (выключатель), расположен внутри складского помещения № 229 на 2 этаже	Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п. 349	XX.XX.20XX г.	
16	В помещении склада № 229, а также в складском помещении (около комнаты № 448, 4 этаж) установлена штепсельная розетка, а также используются электронагревательные приборы (холодильник, кондиционер)	Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п. 348	XX.XX.20XX г.	
17	Зафиксирована samozакрывающаяся дверь эвакуационного выхода № 19, ведущего из холла в лестничную клетку, в открытом положении (4 этаж)	Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п. 36	XX.XX.20XX г.	
18	Допускается монтаж настенного звукового оповещателя на расстоянии от потолка до оповещателя менее 150 мм – по факту монтаж оповещателей выполнен вплотную к фальшпотолку:	Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1	XX.XX.20XX г.	

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	— в коридоре, рядом с комнатами № 446, 466, 479 (4 этаж); — около эвакуовых из холла в лестничную клетку (2 этаж)	ст. 6; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 1; НПБ 104-03, п. 3.17		
19	Допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника, а именно: — в служебном помещении № 341; — в служебном помещении, около комнаты № 480; — в служебном помещении № 123; — в подвальном помещении	Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п. 42	XX.XX.20XX г.	
20	Допускается стоянка автотранспорта на расстоянии ближе 10 метров до здания (по факту — 2,30 м)	Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 1; СНиП 2.07.01-89*, п. 6.39*, табл. 10	XX.XX.20XX г.	

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
21	Ширина дверей эвакуационных, ведущих из холлов с каждого этажа в лестничную клетку, в свету менее 1,2 м (по факту – 1,12; 1,06; 1,17)	Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 1; СНиП 21-01-97, п. 6.16	XX.XX.20XX г.	
22	Устройство для самозакрывания двери эвакуационного, ведущего в коридор, около комнаты № 321 находится в неисправном состоянии	Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п. 62	XX.XX.20XX г.	
23	Ширина двери эвакуационного, ведущего из холла в коридор (3 этаж, около ПК № 21), в свету менее 1,2 м (по факту – 1,17 м)	Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 1; СНиП 21-01-97, п. 6.16	XX.XX.20XX г.	
24	При эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений и	Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п. 33	XX.XX.20XX г.	

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	требований нормативных документов по пожарной безопасности (по факту – в световом холле на 3 этаже размещены служебные помещения № 319, 322, 362, в световом холле на 4 этаже размещена комната № 468; на 2 этаже в световом холле размещен конференц-зал)			
25	Загроможден эвакуационный путь (коридор около служебного помещения № 229) различными материалами (мебель, коробки)	Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п. 36	XX.XX.20XX г.	
26	В лестничных клетках размещено оборудование (батареи отопления), выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц	Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 1; СНиП 21-01-97, п. 6.32*; СНиП II-A. 5-70, п. 4.8*	XX.XX.20XX г.	
27	В пределах марша лестницы допускается устройство ступеней различной высоты	Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п. 33; СНиП 21-01-97*, п. 6.28*	XX.XX.20XX г.	

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушений требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
28	Планы эвакуации выполнены не на основе фотолюминесцентных материалов	Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 1; ГОСТ Р 12.2.143–200, п. 6.2.7	XX.XX.20XX г.	
29	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского назначения обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п. 20	XX.XX.20XX г.	
30	Руководитель организации не определил порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта	Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п. 50	XX.XX.20XX г.	

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
31	При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности здания не соблюдаются проектные решения (по факту – не внесены изменения в проект на имеющиеся установки пожарной автоматики)	Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п. 61	XX.XX.20XX г.	
32	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние автоматической пожарной сигнализации в помещениях № 401, 402, 499, 412, 451–465	Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п. 61	XX.XX.20XX г.	
33	Прибор приемно-контрольный установлен на стене, изготовленной из горючих материалов (стенные панели ПВХ)	Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 1; НПБ 88-2001, п. 12.49	XX.XX.20XX г.	
34	Пожарный рукав ПК № 40 не присоединен к пожарному крану и пожарному стволу	Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п. 57	XX.XX.20XX г.	
35	На путях эвакуации около эвакуационного выхода № 2 ковровая дорожка не закреплена к полу	Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п. 39	XX.XX.20XX г.	

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
36	Около подвала под лестничным маршем допущено хранение стораемых материалов	Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п. 23	XX.XX.20XX г.	
37	В общем коридоре 1 этажа (около помещения сантехника) допущено использование электроустановочного изделия (электрощитка) с повреждениями	Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п. 42	XX.XX.20XX г.	
38	Не заделано отверстие, зазор в местах пересечения стены инженерными коммуникациями, строительным раствором или другим негорючим материалом, обеспечивающим требуемый предел огнестойкости в помещениях прачечной (электрощитовая на 1 этаже)	Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п. 22	XX.XX.20XX г.	
39	Снята предусмотренная проектной документацией дверь эвакуационного выхода из общего холла в лифтовой холл (1 этаж)	Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п. 23	XX.XX.20XX г.	
40	Запоры на дверях эвакуационных выходов наружу на всех этажах не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п. 35	XX.XX.20XX г.	

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
41	Эвакуационные световые указатели не включены одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения (эвакуационные выходы № 1, 2) (находятся в неисправном состоянии)	Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 1; НПБ 104-03, п. 3.13	XX.XX.20XX г.	
42	В подсобном помещении (гаражная арка) хранятся газовые баллоны не в соответствии с требованиями, установленными п. 355 настоящих Правил	Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п. 355в	XX.XX.20XX г.	
43	Руководитель организации не обеспечил выполнение на объекте требований, предусмотренных статьей 6 Федерального закона «Об ограничении курения табака» (по факту – допускается курение в помещении склада бара «Тарантино», в подсобном помещении ресторана, в помещении сантехника, электрика)	Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п. 14	XX.XX.20XX г.	
44	Запоры на двери эвакуационного выхода № 1 наружу не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа	Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п. 35	XX.XX.20XX г.	

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
45	Эвакуационный световой указатель «Выход» в холле 1 этажа не включен одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения (эвакуационный выход № 1)	Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 1; НПБ 104-03, п. 3.13	XX.XX.20XX г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную, уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;

- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения ОНД
г. XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (ФИО)

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

М.Л.П.*

Инспектор ОНД г. XXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX (ФИО)

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«XX» XXXXXX 20XX г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«XX» XXXXXX 20XX г.

Практическое занятие 4

Регламентированная процедура исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности – регистрация и учет проверок

Цель занятия – формирование системного представления об исполнении государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности в части регистрации и учета проверок.

Нормативно-правовая база: Приказ от 28 июня 2012 г. № 375 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий «Об утверждении административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности».

Алгоритм выполнения практического задания:

- 1) изучить теоретическую часть;
- 2) изучить регламентированную процедуру;
- 3) оформить табл. 5, заполнив столбцы. Использовать материал теоретической части.

Критерии оценки выполнения практической работы

Наименование критерия	Значение критерия	Значение критерия в баллах
1. Выполнение практического задания	Практическое задание не выполнено	0 баллов
	Практическое задание выполнено с ошибками (более 3)	1 балл
	Практическое задание выполнено с ошибками (до 3)	2 балла
	Практическое задание выполнено	3 балла
2. Теоретическая часть	Ответы на вопросы не получены	0 баллов
	Ответы содержат ошибки (до 3)	1 балл
	Ответы на вопросы получены	2 балла

Наименование критерия	Значение критерия	Значение критерия в баллах
3. Оформление практического задания	Практическое задание не оформлено	0 баллов
	Практическое задание оформлено с ошибками (до 3)	1 балл
	Практическое задание оформлено без замечаний	2 балла

Регистрация и учет проверок

Все проверки, проводимые органом ГПН, должны регистрироваться и учитываться.

Регистрация и учет проверок возлагаются на орган ГПН, начальник (заместитель начальника) которого издал распоряжение о проведении проверки.

Проведенная проверка в течение трех рабочих дней после подписания должностным лицом (должностными лицами) органа ГПН акта проверки (акта проверки органа власти, акта проверки физического лица – правообладателя) регистрируется в журнале органа ГПН по учету проверок. Учет актов по результатам рассмотрения заявления и заключений ведется в журнале учета выданных заключений.

Должностное лицо органа ГПН по окончании каждой проверки обязано в течение трех рабочих дней доложить начальнику органа ГПН либо его заместителю в устной форме об исполнении государственной функции. После проверки документов начальник органа ГПН либо его заместитель ставит соответствующую визу о согласовании на втором экземпляре акта проверки, приобщаемого к материалам КНД.

В каждом органе ГПН обязанности по ведению делопроизводства при проведении проверок, а также контроля за указанным делопроизводством включаются в должностные обязанности одного или нескольких сотрудников. В органе ГПН предусматривается ведение:

- журнала учета органов власти, объектов защиты и контрольно-наблюдательных дел;
- журнала органа ГПН по учету проверок;
- журнала учета дел об административных правонарушениях и представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения;

- журнала учета выданных заключений;
- учетных карточек личной консультации гражданина.

В журналах (за исключением журнала учета органов власти, объектов защиты и контрольно-наблюдательных дел) ведется сквозная нумерация в течение года, начиная с первого числа наступившего года.

Допускается ведение журналов в электронном виде при условии ежедневного сохранения дубликата информации на магнитном носителе и ежемесячной архивации на бумажном носителе (с нарастающим итогом с начала календарного года в течение пяти лет).

КНД формируется на каждый объект защиты (орган власти) и содержит правоустанавливающие документы, распоряжения, акты проверок (акты проверок органов, акты проверок физических лиц – правообладателей) со всеми приложениями, акты обследования и заключения, а также, в случаях выявления нарушений требований пожарной безопасности, копии постановлений по делам об административных правонарушениях, вынесенные должностными лицами органов ГПН, копии протоколов об административных правонарушениях, рассмотрение которых подведомственно судебным органам, копии предписаний об устранении нарушений и (или) по устранению несоответствия, оригиналы или копии других документов по вопросам обеспечения пожарной безопасности объектов защиты за последние пять лет.

При наличии на обслуживаемой органом ГПН территории нескольких объектов защиты, принадлежащих (эксплуатируемых) одному лицу-правообладателю (одним лицом-правообладателем), КНД может формироваться на конкретное лицо – правообладателя объекта защиты.

В КНД приобщаются материалы по вопросам пожарной безопасности на объекте защиты (в органе власти), полученные только в официальном порядке, установленном для документооборота.

В случае поступления информации о новом объекте защиты орган ГПН в десятидневный срок направляет запросы в уполномоченные органы с целью получения первичной информации для формирования КНД и планирования проверок. До проведения первой проверки КНД на новый объект защиты содержит поступившие из

уполномоченных органов или иных источников правоустанавливающие документы в объеме, необходимом для назначения проверок.

Хранение прекращенных дел об административных правонарушениях, а также по которым исполнены постановления, осуществляется по месту нахождения органа ГПН, вынесшего постановление по делу об административном правонарушении.

Порядок хранения журналов (магнитных и бумажных носителей при ведении журналов в электронном виде), КНД, дел об административных правонарушениях, находящихся в производстве, планов-графиков государственного инспектора по пожарному надзору, осуществляющего государственную функцию, составляемых ежемесячно, определяет начальник органа ГПН с учетом возможности оперативного доступа к необходимым материалам.

Таблица 5

Регламентированная процедура
«Регистрация и учет проверок»

Процесс (действие)	Ответственный	Документ	Сроки исполнения
Регистрация проведенной проверки			
Учет актов по результатам рассмотрения заявления и заключений			
Доклад начальнику органа ГПН либо его заместителю в устной форме об исполнении государственной функции			
Согласование акта проверки			
Поступление информации о новом объекте защиты			

Процесс (действие)	Ответ- ственный	Документ	Сроки исполнения
<p>Ведение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - журнала учета органов власти, объектов защиты и контрольно-наблюдательных дел; - журнала органа ГПН по учету проверок; - журнала учета дел об административных правонарушениях и представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения; - журнал учета выданных заключений; - учетные карточки личной консультации гражданина 			

Практическое занятие 5

Регламентированная процедура исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности – рассмотрение заявлений организаций и граждан о выдаче заключений о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности

Цель занятия – формирование системного представления об исполнении государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности в части рассмотрения заявлений организаций и граждан о выдаче заключений о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности.

Нормативно-правовая база: Приказ от 28 июня 2012 г. № 375 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий «Об утверждении административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности».

Алгоритм выполнения практического задания:

- 1) изучить теоретическую часть;
- 2) изучить регламентированную процедуру;
- 3) оформить табл. 6, заполнив столбцы. Использовать материал теоретической части.

Критерии оценки выполнения практической работы

Наименование критерия	Значение критерия	Значение критерия в баллах
1. Выполнение практического задания	Практическое задание не выполнено	0 баллов
	Практическое задание выполнено с ошибками (более 3)	1 балл
	Практическое задание выполнено с ошибками (до 3)	2 балла
	Практическое задание выполнено	3 балла

Наименование критерия	Значение критерия	Значение критерия в баллах
2. Теоретическая часть	Ответы на вопросы не получены	0 баллов
	Ответы содержат ошибки (до 3)	1 балл
	Ответы на вопросы получены	2 балла
3. Оформление практического задания	Практическое задание не оформлено	0 баллов
	Практическое задание оформлено с ошибками (до 3)	1 балл
	Практическое задание оформлено без замечаний	2 балла

Рассмотрение заявлений организаций и граждан о выдаче заключений о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности

Заявления организаций и граждан, являющихся соискателями лицензий либо лицензиатами, при включении в перечень лицензионных требований, с учетом особенностей осуществления лицензируемого вида деятельности (выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности), в случаях, предусмотренных федеральными законами и нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, условий по выполнению на объекте защиты требований пожарной безопасности (далее – заявители) о выдаче заключения о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям пожарной безопасности (далее – заключение), рассматриваются органом ГПН с учетом представленной заявителем документации, а также документации, имеющейся в органе ГПН и характеризующей состояние объекта, на котором заявитель предполагает осуществлять или фактически осуществляет заявленный вид деятельности.

В случае если по имеющимся в органе ГПН документам не представляется возможным удостовериться в полноте и достоверности содержащихся в них сведений и оценить соответствие объекта защиты требованиям пожарной безопасности, направляется запрос заявителю о представлении объекта защиты для обследования (визуального осмотра) должностному лицу органа ГПН. Запрос в зависимости от конкретных обстоятельств может быть произведен с использованием любых доступных средств связи, позволяющих контролировать по-

лучение информации лицом, которому он направлен (телеграммой, телефонограммой, факсимильной связью и т. п.).

При невозможности представления объекта защиты для обследования (визуального осмотра) либо при поступившем отказе в его представлении для обследования (визуального осмотра) должностному лицу органа ГПН решение о соответствии или несоответствии объекта требованиям пожарной безопасности принимается им по имеющимся в органе ГПН документам.

Письменное заявление о выдаче заключения (далее — заявление) рассматривается в срок, не превышающий 30 дней с момента его регистрации, в установленном порядке в органе ГПН.

По результатам рассмотрения заявления должностным лицом органа ГПН, осуществлявшим рассмотрение документов и (или) обследование объекта, составляется акт обследования по результатам рассмотрения заявления в двух экземплярах.

В акте обследования по результатам рассмотрения заявления указываются:

- 1) дата, время и место составления акта;
- 2) наименование органа ГПН;
- 3) фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии) и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку;
- 4) наименование проверяемого объекта защиты, а также фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) и должность уполномоченного должностного лица объекта защиты, в отношении которого проводится обследование;
- 5) дата, время, место проведения обследования;
- 6) сведения о результатах обследования, в том числе о выявленных нарушениях требований пожарной безопасности, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
- 7) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом обследования уполномоченного должностного лица объекта защиты, в отношении которого проводится обследование, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи;
- 8) подписи должностного лица (должностных лиц), проводившего (проводивших) обследование.

Подпись должностного лица органа ГПН в акте обследования по результатам рассмотрения заявления заверяется его печатью.

Номер акта обследования по результатам рассмотрения заявления должен соответствовать порядковому номеру записи в журнале учета выданных заключений о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям пожарной безопасности (далее – журнал учета выданных заключений).

На основании акта обследования по результатам рассмотрения заявления составляется заключение, в котором делается вывод о соответствии или несоответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности. В случае невыполнения (выполнения не в полном объеме) требований пожарной безопасности органом ГПН выдается заявителю заключение о несоответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности. Заключение подписывается начальником органа ГПН либо его заместителем и заверяется печатью органа ГПН. Данное заключение при соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности действительно при условии выполнения требований пожарной безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты.

Номер заключения соответствует номеру акта обследования по результатам рассмотрения заявления.

Акт обследования по результатам рассмотрения заявления и заключение вручаются заявителю под расписку в акте обследования по результатам рассмотрения заявления и соответствующем журнале. В случае отсутствия заявителя, а также в случае отказа заявителя дать расписку в акте по результатам рассмотрения заявления акт обследования и заключение направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта обследования по результатам рассмотрения заявления.

Акт обследования по результатам рассмотрения заявления и копия заключения хранятся в КНД.

В случае выявления при проведении обследования нарушений требований пожарной безопасности, являющихся основаниями для проведения внеплановой проверки, лицами, находящимися или фактически осуществляющими деятельность на объекте защиты, должностным лицом органа ГПН, осуществлявшим обследование,

готовится мотивированный рапорт на имя начальника органа ГПН о необходимости проведения внеплановой проверки.

Таблица 6

Регламентированная процедура «Рассмотрение заявлений организаций и граждан о выдаче заключений о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности»

Процесс (действие)	Ответственный	Документ	Сроки исполнения
Рассмотрение заявления о выдаче заключения о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям пожарной безопасности			
Составление акта обследования			
Составление заключения о соответствии или несоответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности			
Вручение акта обследования по результатам рассмотрения заявления и заключения заявителю			
Проведение внеплановой проверки			

Практическое занятие 6

Регламентированная процедура исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности – рассмотрение межведомственных запросов

Цель занятия – формирование системного представления об исполнении государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности в части рассмотрения межведомственных запросов.

Нормативно-правовая база: Приказ от 28 июня 2012 г. № 375 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий «Об утверждении административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности».

Алгоритм выполнения практического задания:

- 1) изучить теоретическую часть;
- 2) изучить регламентированную процедуру;
- 3) оформить табл. 7, заполнив столбцы. Использовать материал теоретической части.

Критерии оценки выполнения практической работы

Наименование критерия	Значение критерия	Значение критерия в баллах
1. Выполнение практического задания	Практическое задание не выполнено	0 баллов
	Практическое задание выполнено с ошибками (более 3)	1 балл
	Практическое задание выполнено с ошибками (до 3)	2 балла
	Практическое задание выполнено	3 балла
2. Теоретическая часть	Ответы на вопросы не получены	0 баллов
	Ответы содержат ошибки (до 3)	1 балл
	Ответы на вопросы получены	2 балла

3. Оформление практического задания	Практическое задание не оформлено	0 баллов
	Практическое задание оформлено с ошибками (до 3)	1 балл
	Практическое задание оформлено без замечаний	2 балла

Рассмотрение межведомственных запросов из федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, предоставляющих государственные услуги

Поступившие межведомственные запросы из федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, предоставляющих государственные услуги (далее – орган власти, предоставляющий государственную услугу), о выдаче заключения (далее – запрос) рассматриваются органом ГПН с учетом документации, имеющейся в данном органе и характеризующей состояние объекта защиты, на котором заинтересованные в выдаче заключения организация или гражданин предполагают осуществлять или фактически осуществляют заявленный вид деятельности.

По результатам рассмотрения запроса сведения из заключения о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям пожарной безопасности направляются в орган власти, предоставляющий государственную услугу, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Срок подготовки и направления ответа на запрос не может превышать пять рабочих дней со дня поступления запроса в орган ГПН. Должностное лицо, не представившее (несвоевременно представившее) запрошенные и находящиеся в распоряжении соответствующего органа ГПН сведения из заключения о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям пожарной безопасности, подлежит административной, дисциплинарной или иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Регламентированная процедура
«Рассмотрение межведомственных запросов»

Процесс (действие)	Ответ- ственный	Документ	Сроки исполнения
Рассмотрение поступивших межведомственных запросов из федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, предоставляющих государственные услуги о выдаче заключения			
Подготовка и направление ответа на запрос			

Практическое занятие 7

Регламентированная процедура исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности – проведение консультаций по исполнению государственной функции и вопросам, входящим в компетенцию органов ГПН

Цель занятия – формирование системного представления об исполнении государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности в части проведения консультаций по исполнению государственной функции и вопросам, входящим в компетенцию органов ГПН.

Нормативно-правовая база: Приказ от 28 июня 2012 г. № 375 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий «Об утверждении административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности».

Алгоритм выполнения практического задания:

- 1) изучить теоретическую часть;
- 2) изучить регламентированную процедуру;
- 3) оформить табл. 8, заполнив столбцы. Использовать материал теоретической части.

Критерии оценки выполнения практической работы

Наименование критерия	Значение критерия	Значение критерия в баллах
1. Выполнение практического задания	Практическое задание не выполнено	0 баллов
	Практическое задание выполнено с ошибками (более 3)	1 балл
	Практическое задание выполнено с ошибками (до 3)	2 балла
	Практическое задание выполнено	3 балла

Наименование критерия	Значение критерия	Значение критерия в баллах
2. Теоретическая часть	Ответы на вопросы не получены	0 баллов
	Ответы содержат ошибки (до 3)	1 балл
	Ответы на вопросы получены	2 балла
3. Оформление практического задания	Практическое задание не оформлено	0 баллов
	Практическое задание оформлено с ошибками (до 3)	1 балл
	Практическое задание оформлено без замечаний	2 балла

Проведение консультаций по исполнению государственной функции и вопросам, входящим в компетенцию органов ГПН

Консультации по вопросам исполнения государственной функции органами ГПН предоставляются должностными лицами органов ГПН.

Консультации предоставляются гражданам и организациям, а также их законным представителям в устном или письменном виде по вопросам:

- разъяснения прав и обязанностей должностных лиц органов ГПН, исполняющих государственную функцию;
- разъяснения прав и обязанностей лиц, указанных в пункте 6 настоящего Административного регламента;
- порядка и сроков проведения проверок;
- порядка обжалования действий (бездействия), решений органов ГПН и должностных лиц органов ГПН, принятых в ходе исполнения государственной функции;
- результатов исполнения государственной функции, за исключением сведений конфиденциального характера;
- выполнения (применения) требований пожарной безопасности и нормативных документов по пожарной безопасности;
- порядка и сроков рассмотрения письменных заявлений организаций и граждан о выдаче заключения о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности;

- перечня документов, необходимых для предоставления в орган ГПН, с целью получения заключения о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности;
- перечня документов, необходимых для предоставления в лицензирующие органы для получения лицензии в области пожарной безопасности;
- соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности или лицензионным требованиям и условиям;
- иным вопросам, отнесенным к компетенции органа ГПН.

Консультации предоставляются при личном обращении, посредством телефонной связи, электронной почты, а при получении письменного запроса — в письменной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о рассмотрении обращений граждан.

Время консультирования устанавливается начальником органа ГПН не менее четырех часов в рабочую неделю и размещается на доске объявлений в органе ГПН в доступном для граждан месте.

Консультирование граждан при личном обращении осуществляется в служебных кабинетах должностных лиц органа ГПН.

Лицам, желающим получить консультацию по вопросам исполнения государственной функции, предоставляется право ее получения в порядке живой очереди.

Должностное лицо органа ГПН, осуществляющее консультирование, узнает у гражданина фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), существо вопроса, мотивы обращения, при этом должностное лицо органа ГПН вправе уточнить перечень документов, которые могут быть представлены гражданином при получении консультации.

Должностное лицо органа ГПН, осуществляющее консультирование, дает с согласия граждан устный ответ по существу каждого из поставленных вопросов или устное разъяснение, куда и в каком порядке им следует обратиться. Содержание устной консультации заносится в учетную карточку личной консультации гражданина.

При невозможности решить поставленные вопросы во время консультации, а также при несогласии гражданина на устный ответ

дается письменный ответ по существу поставленных на консультации вопросов.

В случае необходимости подробного ознакомления с представленными или упомянутыми во время консультации документами, а также в иных обоснованных случаях проведение консультации может быть перенесено. Дата повторной консультации регистрируется в журнале учета консультаций.

В случае объективной задержки продвижения очереди должностное лицо органа ГПН, ведущее консультацию, обязано уведомить ожидающих о причинах и предполагаемом времени предоставления консультаций.

В ходе личного приема на консультацию от граждан, обратившихся в орган ГПН, могут быть получены устные и письменные обращения по вопросам осуществления государственной функции, которые подлежат регистрации и рассмотрению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Органы ГПН и должностные лица органа ГПН обязаны давать письменные разъяснения по письменным обращениям граждан в срок, не превышающий тридцати дней со дня регистрации обращения.

В исключительных случаях, а также в случае направления письменного запроса руководителем органа ГПН (заместителем руководителя) вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего обращение.

Если разрешение вопросов, содержащихся в обращении, не входит в компетенцию органа ГПН, обращение в течение семи дней с момента его регистрации подлежит направлению в орган, компетентный рассмотреть обращение по существу. При этом орган ГПН обязан уведомить заявителя о том, в какой государственный орган направлено его обращение.

Таблица 8

Регламентированная процедура «Проведение консультаций по исполнению государственной функции и вопросам, входящим в компетенцию органов ГПН»

Процесс (действие)	Ответственный	Документ	Сроки исполнения
Предоставление консультаций			
Ответ на письменные обращения граждан			
Продление срока рассмотрения обращения			
Направление письменного обращения в орган, компетентный рассмотреть обращение по существу			

Вопросы к зачету

1. Законодательная база по организации надзорной деятельности по пожарной безопасности.
2. Нормативная правовая база по организации надзорной деятельности по пожарной безопасности.
3. Федеральный государственный пожарный надзор.
4. Ведомственный пожарный надзор.
5. Органы государственного пожарного надзора.
6. Виды деятельности органов государственного пожарного надзора.
7. Обязанности должностных лиц органов государственного пожарного надзора.
8. Права государственных инспекторов городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и государственных инспекторов специальных и воинских подразделений федеральной противопожарной службы по пожарному надзору.
9. Права главных государственных инспекторов городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместителей, а также главных государственных инспекторов специальных и воинских подразделений федеральной противопожарной службы по пожарному надзору и их заместителей.
10. Дополнительные права государственных инспекторов субъектов Российской Федерации по пожарному надзору.
11. Дополнительные права главных государственных инспекторов субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместителей.
12. Дополнительные права государственных инспекторов Российской Федерации по пожарному надзору.
13. Предмет государственного надзора.

14. Порядок информирования об исполнении государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности.
15. Административные процедуры исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности.
16. Ведение учета объектов защиты, органов власти и планирование проверок в органах ГПН.
17. Основание для планирования проверок.
18. Порядок проведения проверок.
19. Проведение плановых проверок.
20. Проведение внеплановых проверок.
21. Оформление результатов проверок и принятие мер по их результатам.
22. Регистрация и учет проверок.
23. Рассмотрение заявлений организаций и граждан, являющихся соискателями лицензий либо лицензиатами, о выдаче заключений о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности.
24. Рассмотрение межведомственных запросов из федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, предоставляющих государственные услуги.
25. Проведение консультаций по исполнению государственной функции и вопросам, входящим в компетенцию органов ГПН.
26. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения государственной функции.
27. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, исполняющего государственную функцию, а также его должностных лиц.

28. Перечень должностных лиц органов федерального государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях.
29. Аккредитация граждан и организаций, привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление государственного пожарного надзора.
30. Осуществление государственного пожарного надзора в лесах.

Библиографический список

1. Об утверждении административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности : приказ от 28 июня 2012 г. № 375 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий [Электронный ресурс]. — URL: <http://www.mchs.gov.ru/document/235488>
2. О федеральном государственном пожарном надзоре : постановление правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 [Электронный ресурс]. — URL: <http://www.mchs.gov.ru/document/236071>